



ЦЕНТАР ЗА САМОСТАЛНИ ЖИВОТ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ СРБИЈЕ

Center for Independent Living Serbia

## **АНАЛИЗА ПРИСТУПАЧНОСТИ БИРАЧКИХ МЕСТА У БЕОГРАДУ, КРАГУЈЕВЦУ И СОМБОРУ**

јун 2018 године



*Fondacija za otvoreno društvo  
Srbije*

Пројекат “Равноправно: Особе са инвалидитетом у политичком животу”  
финансиран од стране Фондације за отворено друштво Србије - 2017/2018 године.

## АНАЛИЗА ПРИСТУПАЧНОСТИ БИРАЧКИХ МЕСТА У БЕОГРАДУ



## УВОД

Пројекат „Равноправно: Особе са инвалидитетом у политичком животу“, започео је 2017. године уз финансијску подршку Фондације за отворено друштво Србије и у сарадњи са Повереницом за заштиту равноправности Србије. Овај пројекат наставак је активности Центра за самостални живот ОСИ Србије које су почеле још 2015. године на унапређењу приступачности изборног процеса за особа са инвалидитетом, заједничким учешћем у реформи изборног система и успостављањем сарадње са цивилним друштвом, политичким партијама и изборним телима како би се осигурала већа приступачност избора.

Пројекат „Равноправно: Особе са инвалидитетом у политичком животу“ као **општи циљ имао је** јачање политичког учешћа особа са инвалидитетом (ОСИ) у Србији кроз унапређење остваривања грађанских и политичких права и друштвену укљученост ОСИ.

### **Специфични циљеви пројекта су били:**

1. Промовисања политичког учешћа и права ОСИ на локалном нивоу уз подршку организацијама ОСИ у три града (Београд, Сомбор и Крагујевац).
2. Унапређење приступачности изборног процеса за ОСИ сензибилисањем чланова/ца општинских и градских изборних комисија за људска права ОСИ кроз мониторинг извршења препорука.
3. Успостављање потпуно приступачне огледне бирачке јединице у Граду Београду, ради промовисања остварења бирачког права за особе са различитом врстама инвалидитета, у складу са стандардима приступачности.

Подаци о приступачности објеката које је прикупио Центар за самостални живот особа са инвалидитетом Србије ће бити коришћени у сврху повећања приступачности бирачких места, односно унапређења приступачности јавних објеката у којима се бирачка места налазе.

---

*Захваљујемо се Фондацији за отворено друштво које је препознала важност политичког учешћа особа са инвалидитетом и својим финансирањем омогућила реализацију овога пројекта.*

*Такође, захвалност дугујемо Повереници за заштиту равноправности Србије, која је подржала пројекат и пружала подршку приликом његове реализације, као и Градској изборној комисији Београда и општинским управама на Врачару, Савском Венцу и Новом Београду, које су својим препорукама омогућиле посету предвиђеним објектима.*



## ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР



## САЖЕТАК АНАЛИЗЕ

Центар за самостални живот особа са инвалидитетом Србије је током децембра 2017. године обишао објекте који су били одређени за бирачка места током председничких избора 2017. године у Београду. На општини Врачар Тим Центра је обишао **61 (од укупно 63)** бирачка места. Два објекта у којима су се раније налазила бирачка места се реновирају, те се нису могла оценити. Од укупно 29 локација које нису биле приступачне, бирачка места су се налазила у јавним објектима и то:

- 14 у различитим јавним институцијама
- 13 у школама и дечијим вртићима
- 2 у месним заједницама

Оно што забрињава у овим подацима јесте чињеница, да независно од избора, односно бирачких места, 13 школа и дечијих вртића није приступачно за децу са инвалидитетом, као ни да 14 јавних институција није приступачно не само особама са инвалидитетом, већ и старијим суграђанима и људима који имају тешкоћа са кретањем. Тако, ова анализа има далеко шири значај од утврђивања приступачности бирачким местима, јер указује на велики број препрека које деци и одраслима, особама са инвалидитетом онемогућавају нормално укључивање у образовање и друштвени живот заједнице.

### Приступачност бирачком месту

Анализа приступачности бирачких места је показала да су она и даље далеко од минималних стандарда приступачности и то пре свега када је у питању улаз у објекте за особе које користе инвалидска колицима или се отежано крећу. **Ови подаци су неповољни и показују да је 59% објеката неприступачно** и то углавном због степеника који нису премошћени рампом или подизном платформом. Највећи проблеми са приступачношћу улаза постоје у **објектима са највећим бројем бирачких места – основним и средњим школама.**



### Пешачки прелази у близини бирачких места



Прешачки прелази у близини бирачких места у већини случајева **пристапљиви (77%)**, по правилу са спуштеним ивичњацима и понекада тактилним пољем безбедности за слепе и слабовиде особе. Овде видимо напредак који је постигнут обнављањем улица и раскрсница, а које је урађено у складу са минималним стандардима пристапљивости. Међутим, има доста простора за побољшање јер и даље **око трећине** пешачких прелаза у близини бирачких места **није пристапљиво или је делимично пристапљиво** (има спуштене ивичњаке, али не и тактилно поље безбедности или звучну сигнализацију).

### Прилази до бирачких места и паркинг места

Прилази до бирачких места су у већини случајева **непристапљиви у 15% случајева**, а препреке које су посматрачи забележили су високи ивичњаци, степеници, стрми успони и неравне површине. Паркинг места у близини бирачких места у преко половине случајева не постоје или су непрописно обележена (**59%**).



### Врата на улазима до бирачког места

Врата на улазима у објекте су **неприступачна** у 41% случајева, углавном преуска, са тешким механизмом за отварање и прагом. Кретање унутар објекта је у једном нивоу или са одговарајућим могућностима за премошћавање препрека у нешто више од половине случајева (75%). Овај податак често не значи много због немогућности корисника колица да уђу у објекат.



### Комуникација и информације



Најлошија је ситуација када говоримо о комуникацијској и информационој приступачности за слепе, слабовиде, глуве и наглуве особе, јер је **97% бирачких места неприступачно**, док само њих два поседује систем знакова за оријентацију у простору. У случају одржавања избора, дугорочно оваква **комуникација се мањим интвенцијама може значајно побољшати**, погово када је реч о обележавању простора и информација за глуве и наглуве особе.

### Закључак и добри примери

Упркос просечним резултатима, нека бирачка места на Градској општини Врачар могу представљати добар пример за даље уређивање и унапређење приступачности бирачких места. Примери бирачких места која **уз минималне интервенције могу у потпуности постати приступачна су просторије Скупштине општине Врачар (Његошева 77) и Анекс зграде републичких органа (Булевар Краља Александра 84).**

Такође, на **13 локација (односно 48%)**, могу се уз мање интервенције као што су постављање рампи или заменом тешких механизма за отварање улазних врата неким лакшим механизмом, бирачка места на њима учинити приступачним.

Обележавање паркинг места за особе са инвалидитетом јесте значајно, али може се учинити у неком наредном периоду, али не мора бити пресудно за наредне изборе, уколико су сви други елементи приступачности испуњени.

Осим ових минималних интервенција, изборе за одборнике Скупштине Града Београда треба искористити и за постављање рампи и платформи на оним бирачким местима за која не постоје приступачне алтернативе. Бирачка места са великим бројем степеника на улазу, стрмим успонима на прилазу и сл. треба, када год је то могуће, заменити другим објектима.



## ДЕТАЉНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРИСТУПАЧНОСТИ БИРАЧКИХ МЕСТА НА ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВРАЧАР

Легенда	
Без препрека	
Са препрекама	
Без обиласка БМ	
Могуће брзе и једноставне интервенције	

Р.бр. БМ	Назив и адреса бирачког места	Прилаз до објекта	Пешачки прелаз у близини	Паркинг место за ОСИ	Улаз у објекат	Врата на улазу	Кретање унутар објекта	Посебне информације и комуникације са бирачима	Напомене	Препоруке
1	<b>МУЗИЧКА ШКОЛА "МОКРАЊАЦ" КРУНСКА БР. 8</b>	Са препрекама (ивичњаци)	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Не постоји	Неприступачан (7 степеника од 30 цм)	Неприступачна, са тешким механизмом за отварање	Пристапачно, у једном нивоу	Не постоји		
2	<b>МУЗИЧКА ШКОЛА "МОКРАЊАЦ" КРУНСКА БР. 8</b>	Са препрекама (ивичњаци)	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Не постоји	Неприступачан (7 степеника од 30 цм)	Неприступачна, са тешким механизмом за отварање	Пристапачно, у једном нивоу	Не постоји		
3	<b>ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ РЕСАВСКА БР. 15</b>	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Не постоји	Пристапачан, постоји рампа	Пристапачна	Пристапачно, у једном нивоу	Не постоје	Имају запослену ОСИ и приступачан улаз из дворишта	уредити паркинг

4	<b>III БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА ЊЕГОШЕВА БР.15</b>	Без препрека	Без препрека (спуштени ивичњаци, тактилно поље)	Постоји	Неприступача н (10 степеника од 30 цм)	Неприступач на, са тешким механизмом за отварање	Приступачн о, у једном нивоу	Не постоји	Према речима запослених, до сада Оси нису долазиле да гласају, јер нису могли да уђу. Постоји улаз из дворишта који има 5 степеника	Поставити рампу на улаз из дворишта за 5 степеника и ставити лакши механизам за отварање врата.
5	III БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА ЊЕГОШЕВА БР. 15	Без препрека	Без препрека (спуштени ивичњаци, тактилно поље)	Постоји	Неприступача н (10 степеника од 30 цм)	Неприступач на, са тешким механизмом за отварање	Приступачн о, у једном нивоу	Не постоји		исто
6	<b>III БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА ДЕСАНКЕ МАКСИМОВ ИЋ БР. 6</b>	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Постоји	Неприступача н (18 степеника од 10 цм)	Неприступач на, са тешким механизмом за отварање	Неристисту пачно, није у једном нивоу	Не постоји		
7	III БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА ЊЕГОШЕВА БР. 15	Без препрека	Без препрека (спуштени ивичњаци, тактилно поље)	Постоји	Неприступача н (10 степеника од 30 цм)	Неприступач на, са тешким механизмом за отварање	Приступачн о, у једном нивоу	Не постоји		исто
8	III БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА ЊЕГОШЕВА БР. 15	Без препрека	Без препрека (спуштени ивичњаци, тактилно поље)	Постоји	Неприступача н (10 степеника од 30 цм)	Неприступач на, са тешким механизмом за отварање	Приступачн о, у једном нивоу	Не постоји		исто

9	"ХЕМОФАРМ" А.Д. ПРОТЕ МАТЕЈЕ БР. 70	Без препрека ( постоји рампа)	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Не постоји	Неприступачан (2 степеника од 10 цм)	Без информациј е	Без информациј е	Без информације	Реновира се, објекат је био затворен па није било могуће све испитати	
12	ЗГРАДА РЕП. ОРГАНА - АНЕКС/БИВ ША ЛОЛА БУЛ. КРАЉА АЛЕКСАНДР А БР. 84	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Постоји	Приступачан, у равни са тротоаром	Приступачна (аутоматска) из једног улаза и са механизмом са тешким отварањем на другом улазу	Приступачн о, у једном нивоу	Не постоје		
13	ЗГРАДА РЕПУБЛИЧКИ Х ОРГАНА - АНЕКС/БИВШ А ЛОЛА БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДР А БР. 84	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Постоји	Приступачан, у равни са тротоаром	Приступачна (аутоматска) из једног улаза и са механизмом са тешким отварањем на другом улазу	Приступачн о, у једном нивоу	Не постоје		
14	III БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА ЊЕГОШЕВА БР. 15	Без препрека	Без препрека (спуштени ивичњаци, тактилно поље)	Постоји	Неприступача н (10 степеника од 30 цм)	Неприступач на, са тешким механизмом за отварање	Приступачн о, у једном нивоу	Не постоји		исто
15	III БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА ЊЕГОШЕВА БР. 15	Без препрека	Без препрека (спуштени ивичњаци, тактилно поље)	Постоји	Неприступача н (10 степеника од 30 цм)	Неприступач на, са тешким механизмом за отварање	Приступачн о, у једном нивоу	Не постоји		исто

16	<b>ОШ "СВЕТИ САВА" - УЛАЗ ИЗ МАКЕНЗИЈЕ ВЕ НИКОЛАЈА КРАСНОВА БР. 8</b>	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Не постоји	Неприступачан (1 степеник од 40 цм) и одводи за кишницу	Приступачна	Приступачно, у једном нивоу	Не постоји		Премостити један степеник и одвод за кишницу, уредити паркинг
17	<b>XIV БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА ХАЦИ ПРОДАНОВА БР. 5</b>	Без препрека (постоји рампа)	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Постоји	Приступачан (постоји рампа)	Неприступачна (тешко се отварају, имају праг)	Приступачно, у једном нивоу	Не постоји		Учинити приступачним врата (премостити и праг, заменити механизам отварања или отворити оба крила)
18	XIV БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА ХАЦИ ПРОДАНОВА БР. 5	Без препрека (постоји рампа)	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Постоји	Приступачан (постоји рампа)	Неприступачна (тешко се отварају, имају праг)	Приступачно, у једном нивоу	Не постоји		исто
19	<b>ДРУШТВО ПЧЕЛАРА БЕОГРАД МОЛЕРОВА БР. 13</b>	Са препрекама (ивичњаци, степеници)	Без препрека (спуштени ивичњаци, али су изузетно оштећени и неравни)	Не постоји	Неприступачан (1 степеника од 40 цм)	Неприступачна, уска	Приступачно, у једном нивоу	Не постоји		
20	XIV БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА ХАЦИ ПРОДАНОВА БР. 5	Без препрека (постоји рампа)	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Постоји	Приступачан (постоји рампа)	Неприступачна (тешко се отварају, имају праг)	Приступачно, у једном нивоу	Не постоји		исто

21	<b>ДЗ "ВРАЧАР" - ЗУБНА АМБУЛАНТ А КНЕГИЊЕ ЗОРКЕ БР. 15</b>	Без препрека	Без препрека (спуштени ивичњаци, тактилно поље)	Постоји али није прописно уређено (нема спуштене ивичњаке)	Неприступача н (1 степен од 20 цм)	Приступачна	Приступачн о, у једном нивоу	Не постоји		Ако се направи рампа за улаз у објект односно премости 1 степен од 20 цм бирачко место би било приступачн о.
22	<b>ОШ "СВЕТИ САВА" НИКОЛАЈА КРАСНОВА БР. 8</b>	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Не постоји	Неприступача н (1 степен од 40 цм) и одводи за кишницу	Приступачна	Приступачн о, у једном нивоу	Не постоји		исто
23	<b>ОШ "СВЕТИ САВА" НИКОЛАЈА КРАСНОВА БР. 8</b>	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Не постоји	Неприступача н (1 степен од 40 цм) и одводи за кишницу	Приступачна	Приступачн о, у једном нивоу	Не постоји		исто
24	<b>ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИ ЈУ КРВИ СВЕТОГ САВЕ БР. 39</b>	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Не постоји	Неприступача н (35 степеника)	Неприступач на, са тешким механизмом за отварање и прагом од 10 цм	Приступачн о, све је у једном нивоу	Не постоји	Улазак са кориснике колица је практично немогућ. Глас се у високом приземљу и не постоји друга могућност.	

25	ОШ "СВЕТИ САВА" - УЛАЗ ИЗ МАКЕНЗИЈЕВ Е НИКОЛАЈА КРАСНОВА БР. 8	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Не постоји	Неприступачан (1 степеник од 40 цм) и одводи за кишницу	Приступачна	Приступачно, у једном нивоу	Не постоји		исто
26	СО ВРАЧАР ЊЕГОШЕВА БР. 77	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Постоји	Приступачан, у равни са тротоаром	Делимично приступачна ротирајућа врата са могућношћу смањена брзине ротације	Приступачно, у једном нивоу	Не постоје	Ротирајућа врата су и даље ризична,	Требало поред ротирајућих врата отворити и обична врата (пример као на згради Народне банке на Славији)
27	XIV БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА ХАЦИ ПРОДАНОВА БР. 5	Без препрека (постоји рампа)	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Постоји	Приступачан (постоји рампа)	Неприступачна (тешко се отварају, имају праг)	Приступачно, у једном нивоу	Не постоји		исто
28	ОШ "ЈОВАН МИОДРАГОВИЋ" ВОЈВОДЕ ДРАГОМИРА БР. 1	Без препрека (спуштени ивичњаци и рампе)	Без препрека (спуштени ивичњаци и рампе)	Постоји	Неприступачан (5 степеника од 10 цм)	Приступачна	Неристично, није у једном нивоу	Не постоји	Постоји улаз из дворишта који има 3 степеника и која се лакше могу премостити	

29	ОШ "ЈОВАН МИОДРАГОВ ИЋ" ВОЈВОДЕ ДРАГОМИРА БР. 1	Без препрека (спуштени ивичњаци и рампе)	Без препрека (спуштени ивичњаци и рампе)	Постоји	Неприступачан (5 степеника од 10 цм)	Приступачна	Неристично, није у једном нивоу	Не постоји	исто	
30	ОШ "ЈОВАН МИОДРАГОВ ИЋ" ВОЈВОДЕ ДРАГОМИРА БР. 1	Без препрека (спуштени ивичњаци и рампе)	Без препрека (спуштени ивичњаци и рампе)	Постоји	Неприступачан (5 степеника од 10 цм)	Приступачна	Неристично, није у једном нивоу	Не постоји	исто	
31	ОШ "ЈОВАН МИОДРАГОВ ИЋ" ВОЈВОДЕ ДРАГОМИРА БР. 1	Без препрека (спуштени ивичњаци и рампе)	Без препрека (спуштени ивичњаци и рампе)	Постоји	Неприступачан (5 степеника од 10 цм)	Приступачна	Неристично, није у једном нивоу	Не постоји	исто	
32	<b>ЦЕНТАР ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ "ВРАЧАР" СЈЕНИЧКА БР. 1</b>	Без препрека	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Не постоји	Приступачан, постоји рампа	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		уредити паркинг
33	СО ВРАЧАР ЊЕГОШЕВА БР. 77	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Постоји	Приступачан, у равни са тротоаром	Приступачна	Приступачно, у једном нивоу	Не постоје	исто	исто
34	<b>БИБЛИОТЕКА "ПЕТАР КОЧИЋ" ВИШКА БР. 3</b>	Без препрека (спуштени ивичњаци и рампе)	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Постоји	Делимично приступачно (1 степеник од 10 цм)	Приступачна	Приступачно, у једном нивоу	Постоји систем знакова за оријентацију у простору	Плато око Каленић пијаце се реновира, то може да се искористи да се уради рампа на улазу у објекат	Урадити рампу на улазу, искористити и постојеће радове

35	СО ВРАЧАР ЊЕГОШЕВА БР. 77	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Постоји	Приступачан, у равни са тротоаром	Приступачна	Приступачн о, у једном нивоу	Не постоје	исто	исто
36	ОШ "ЈОВАН МИОДРАГОВ ИЋ" ВОЈВОДЕ ДРАГОМИРА БР. 1	Без препрека (спуштени ивичњаци и рампе)	Без препрека (спуштени ивичњаци и рампе)	Постоји	Неприступача н (5 степеника од 10 цм)	Приступачна	Неристисту пачно, није у једном нивоу	Не постоји	исто	
37	ТЕХНИЧКА ШКОЛА ГСП РАДОСЛАВА ГРУЈИЋА БР. 2	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Не постоји	Приступачан	Приступачна	Приступачн о, у једном нивоу	Не постоје	Приступача н је улаз <u>из</u> <u>дворишта</u> , а главни улаз има 10 степеника.	Отворити улаз из дворишта, уредити паркинг
38	НУ "БОЖИДАР АЦИЈА" РАДОСЛАВА ГРУЈИЋА БР. 3	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Не постоји	Приступачан, у равни са тротоаром	Приступачна	Приступачн о, у једном нивоу	Не постоје		уредити паркинг
39	НУ "БОЖИДАР АЦИЈА" РАДОСЛАВА ГРУЈИЋА БР. 3	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Не постоји	Приступачан, у равни са тротоаром	Приступачна	Приступачн о, у једном нивоу	Не постоје		уредити паркинг
40	ОШ "КРАЉ ПЕТАР II КАРАЂОРЂЕ ВИЋ" МАРУЛИЋЕВ А БР. 8	Без препрека	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Не постоји	Неприступача н (10 степеника од 30 цм)	Неприступач на, са тешким механизмом за отварање	Приступачн о, у једном нивоу	Не постоји		



41	<b>ДЗ "ВРАЧАР" БОЈАНСКА БР. 16</b>	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Постоји	Приступачан, у равни са тротоаром	Неприступач на, са тешким механизмом за отварање	Приступачн о, у једном нивоу	Не постоје		Побољшати приступачн ост врата, постављање м неког лакшег механизма
42	<b>ОШ "СИНИША НИКОЛАЈЕВ ИЋ" ТИМОЧКА БР. 24</b>	Са препрекама (ивичњаци)	Са препрекама (ивичњаци)	Не постоји	Неприступача н (9+14 степеника од 30цм)	Приступачна, ако се отворе оба крила	Неприступа чно, није у једном нивоу	Не постоји		
43	<b>ОШ "СИНИША НИКОЛАЈЕВИ Ћ" ТИМОЧКА БР. 24</b>	Са препрекама (ивичњаци)	Са препрекама (ивичњаци)	Не постоји	Неприступача н (9+14 степеника од 30цм)	Приступачна, ако се отворе оба крила	Неприступа чно, није у једном нивоу	Не постоји		
44	<b>ОШ "КРАЉ ПЕТАР II КАРАЂОРЂЕ ВИЋ" МАРУЛИЋЕВ А БР. 8</b>	Без препрека	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Не постоји	Неприступача н (10 степеника од 30 цм)	Неприступач на, са тешким механизмом за отварање	Приступачн о, у једном нивоу	Не постоји		
45	<b>ОШ "СИНИША НИКОЛАЈЕВИ Ћ" ТИМОЧКА БР. 24</b>	Са препрекама (ивичњаци)	Са препрекама (ивичњаци)	Не постоји	Неприступача н (9+14 степеника од 30цм)	Приступачна, ако се отворе оба крила	Неприступа чно, није у једном нивоу	Не постоји		
46	<b>ОШ "ДУШАН ДУГАЛИЋ" ЂЕРДАПСКА БР. 19</b>	Са препрекама (ивичњаци)	Са препрекама (нераван терен – испуцале плоче и асфалт)	Не постоји	Неприступача н (степеници)	Приступачна	Неристисту пачно, није у једном нивоу	Постоји систем знакова за оријентацију у простору	Радове на школи за децу са аутизмом је финансирала ЕУ и Фондација Дивац, али опет изузетно неприступачно	

47	<b>МЗ "ВОЈИСЛАВ ИЛИЋ" САЗОНОВА БР. 119</b>	Са препрекама (ивичњаци)	Са препрекама (ивичњаци)	Постоји	Неприступача н (4 степеника од 10 цм)	Неприступач на	Без информациј а	Не постоји	Није се могло сазнати где су се налазила бирачка места	
48	<b>АРХИТЕКТО НСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА ВОЈИСЛАВА ИЛИЋА БР. 78</b>	Са препрекама (ивичњаци)	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Не постоји	Неприступача н (11 степеника од 10 цм)	Неприступач на, са прагом од 5 цм	Неристисту пачно, није у једном нивоу	Не постоји		
49	<b>ОШ "КРАЉ ПЕТАР II КАРАЂОРЂЕ ВИЋ" МАРУЛИЋЕВ А БР. 8</b>	Без препрека	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Не постоји	Неприступача н (10 степеника од 30 цм)	Неприступач на, са тешким механизмом за отварање	Приступачн о, у једном нивоу	Не постоји		
50	<b>ГЕРОНТОЛО ШКИ ЦЕНТАР БЕОГРАД - РЈ ДНЕВНИ БОРАВАК И КЛУБОВИ СИМЕ ИГУМАНОВ А БР. 4</b>	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Не постоји	Приступачан, у равни са тротоаром	Приступачна	Приступачн о, све је у једном нивоу	Не постоји		уредити паркинг
51	<b>ОШ "СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ" ХАЦИ МЕЛЕНТИЈЕ ВА БР. 62</b>	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Са препрекама (ивичњаци)	Не постоји	Приступачан, у равни са тротоаром	Приступачна	Приступачн о, све је у једном нивоу	Не постоји		

52	ОШ "СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ" ХАЦИ МЕЛЕНТИЈЕВ А БР. 62	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Са препрекама (ивичњаци)	Не постоји	Приступачан, у равни са тротоаром	Приступачна	Приступачн о, све је у једном нивоу	Не постоји		
53	ОШ "СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ" ХАЦИ МЕЛЕНТИЈЕВ А БР. 62	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Са препрекама (ивичњаци)	Не постоји	Приступачан, у равни са тротоаром	Приступачна	Приступачн о, све је у једном нивоу	Не постоји		
54	ОШ "СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ" ХАЦИ МЕЛЕНТИЈЕВ А БР. 62	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Са препрекама (ивичњаци)	Не постоји	Приступачан, у равни са тротоаром	Приступачна	Приступачн о, све је у једном нивоу	Не постоји		
55	ОШ "СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ" ХАЦИ МЕЛЕНТИЈЕВ А БР. 62	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Са препрекама (ивичњаци)	Не постоји	Приступачан, у равни са тротоаром	Приступачна	Приступачн о, све је у једном нивоу	Не постоји		
56	ОШ "СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ" ХАЦИ МЕЛЕНТИЈЕВ А БР. 62	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Са препрекама (ивичњаци)	Не постоји	Приступачан, у равни са тротоаром	Приступачна	Приступачн о, све је у једном нивоу	Не постоји		
57	АМК "ВРАЧАР" МАКЕНЗИЈЕ ВА БР. 74	Без препрека	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Не постоји	Неприступача н (1 степен ик)	Неприступач на, са прагом од 10цм и уска	Приступачн о, у једном нивоу	Не постоји		

58	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" ОРЛОВИЋА ПАВЛА БР. 13А	Без препрека (равна околина)	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Не постоји	Неприступачан (2 степеника од 20 цм)	Неприступачна, са прагом од 2 цм	Неприступачно, није у једном нивоу	Не постоје		
59	СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ РАНКЕОВА БР. 4	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Не постоји	Приступачан, у равни са тротоаром	Приступачна	Приступачно, није у једном нивоу али постоји рампа	Не постоје	Унутар простора постоје рампе које су изузетно стрме	уредити паркинг, ако је могуће бирачка места оставити у једном нивоу обзиром на нагиб рампи
60	ХАЦИ МЕЛЕНТИЈЕВ А БР. 62	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Са препрекама (ивичњаци)	Не постоји	Приступачан, у равни са тротоаром	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
61	ОШ "СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ" ХАЦИ МЕЛЕНТИЈЕВ А БР. 62	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Са препрекама (ивичњаци)	Не постоји	Приступачан, у равни са тротоаром	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
62	ОШ "КРАЉ ПЕТАР II КАРАЂОРЂЕ ВИЋ" МАРУЛИЋЕВ А БР. 8	Без препрека	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Не постоји	Неприступачан (10 степеника од 30 цм)	Неприступачна, са тешким механизмом за отварање	Приступачно, у једном нивоу	Не постоји		

63	МЗ "ВОЈИСЛАВ ИЛИЋ" САЗОНОВА БР. 119	Са препрекама (ивичњаци)	Са препрекама (ивичњаци)	Постоји	Неприступача н (4 степеника од 10 цм)	Неприступач на	Без информациј а	Не постоји	исто	
----	-------------------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	---------	------------------------------------------------	-------------------	------------------------	------------	------	--



Градска општина  
САВСКИ ВЕНАЦ

## ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ



## САЖЕТАК АНАЛИЗЕ

Центар за самостални живот особа са инвалидитетом Србије је током децембра 2017. године обишао објекте који су били одређени за бирачка места током председничких избора 2017. године у Београду. На општини Савски венац Тим Центра је обишао **32 (од укупно 35)** бирачких места.

### Пристапачност бирачком месту

Анализа пристапачности бирачких места је показала да су она и даље далеко од минималних стандарда пристапачности и то пре свега када је у питању улаз у објекте за особе које користе инвалидска колицима или се отежано крећу. **Ови подаци су изузетно неповољни и показују да је 75% објеката непристапачно** и то углавном због степеника које нису премошћене рампом или подизном платформом. Свега **осам бирачких места** има прописну рампу или платформу.



### Пешачки прелази у близини бирачких места

Пешачки прелази у близини бирачких места у већини случајева **пристапачни (56%)**, са спуштеним ивичњацима и тактилним пољем безбедности за слепе и слабовиде особе. Овде видимо напредак који је постигнут обнављањем улица и раскрсница, а које је урађено у складу са стандардим пристапачности. Међутим, има доста простора за побољшање јер и даље више од трећине пешачких прелаза у близини бирачких места **(37%) није пристапачно**.



### Прилази до бирачких места и паркинг места

Прилази до бирачких места су у већини случајева **неприступачни (59%)**, а препреке које су посматрачи забележили су високи ивичњаци, степеници, стрми успони и неравне површине. Паркинг места у близини бирачких места углавном не постоје или су непрописно обележена (**72%**).



### Врата на улазима до бирачког места

Врата на улазима у објекте су већински **неприступачна (53%)**, углавном преуска, са тешким механизмом за отварање и прагом. Кретање унутар објекта је у једном нивоу или са одговарајућим могућностима за премошћавање препрека у нешто више од половине случајева (56%), а **овај постотак се даље може побољшати одређивањем бирачких места у приземљу објекта.**





### Комуникација и информације

Најлошија је ситуација када говоримо о комуникацијској и информационој приступачности за слепе, слабовиде, глуве и наглуве особе, јер је **88% бирачких места је неприступачно**, док само њих осам поседује систем знакова за оријентацију у простору или индуктивну петљу. У случају одржавања избора, оваква **комуникација се мањим интвенцијама може значајно побољшати**, погово када је реч о обележавању простора и информација за глуве и наглуве особе.



### Закључак и добри примери

Упркос просечним резултатима, нека бирачка места на Градској општини Савски венац могу представљати добар пример за даље уређивање и унапређење приступачности бирачких места. Примери бирачких места која **уз минималне интервенције могу у потпуности постати приступачна су просторије Београдског водовода и канализације (Делиградска 28) и просторије Градске општине Савски венац (Кнеза Милоша 69).**

Осим ових минималних интервенција, изборе за одборнике Скупштине Града Београда треба искористити и за постављање рампи и платформи на оним бирачким местима за која не постоје приступачне алтернативе. Бирачка места са великим бројем степеника на улазу, стрмим успонима на прилазу и сл. треба, када год је то могуће, заменити другим објектима.

**ДЕТАЉНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРИСТУПАЧНОСТИ БИРАЧКИХ МЕСТА  
НА ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ САВСКИ ВЕНАЦ**

ЛЕГЕНДА	
Без препрека	
Са препрекама	
Без обиласка БМ	
Могуће брзе и једноставне интервенције	

Р.б р. БМ	Назив и адреса бирачког места	Прилаз до објекта	Пешачки прелаз у близини	Паркинг место за оси	Улаз у објекат	Врата на улазу	Кретање унутар објекта	Посебне информације и комуникације са бирачима	Напомене	Препоруке
1	УГОСТИТЕЉСКА ШКОЛА ЈУГ- БОГДАНОВА БР. 28	Са препрекам а (стрми успони)	Са препрекам а (високи ивичњаџи)	Не постоји	Није приступачан (степенице, није у равни са тротоаром)	Неприступ ачна (са тешким механизмо м и прагом од 10 цм)	Неприступачн о, није у једном нивоу	Не постоје		
2	ПРЕДУЗЕЋЕ "ИВАН МИЛУТИНОВИЋ" ГАВРИЛА ПРИНЦИПА БР. 22	Без препрека (спуштени ивичњаџи)	Без препрека (спуштени ивичњаџи)	Постоји - прописно обележено	Није приступачан (1 степен од 10 цм)	Приступач на	Неприступачн о, није у једном нивоу (7 степеника)	Не постоји		
3	УГОСТИТЕЉСКА ШКОЛА ЈУГ- БОГДАНОВА БР. 28	Са препрекам а (стрми успони)	Са препрекам а (високи ивичњаџи)	Не постоји	Није приступачан (степенице, није у равни са тротоаром)	Неприступа чна (са тешким механизмо м и прагом од 10 цм)	Неприступачн о, није у једном нивоу	Не постоји		

4	<b>ОШ "ИСИДОРА СЕКУЛИЋ" ГАВРИЛА ПРИНЦИПА БР. 42</b>	Са препрекама (1 степеник)	Без препрека (спуштени ивичњази)	Не постоји	Није приступачан (4 степеника од 15 цм)	Приступачна	Приступачно	Не постоји		
5	<b>ГРАДСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД - ОДЕЉЕЊЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЛОМИНА БР. 17</b>	Без препрека	Без информација	Без информација	Није приступачан (1 степеник)	Неприступачна, са тешким механизмима	Неприступачно, није у једном нивоу, 12 степеника	Постоји индуктивна петља, али не у просторији где се одржавају избори		
6	<b>ОШ "ИСИДОРА СЕКУЛИЋ" ГАВРИЛА ПРИНЦИПА БР. 42</b>	Са препрекама (1 степеник)	Без препрека (спуштени ивичњази)	Не постоји	Није приступачан (4 степеника од 15 цм)	Приступачна	Приступачно	Не постоји		
7	<b>ДЕЧИЈИ ВРТИЋ "ПРИНЦЕЗА ОЛИВЕРА" ГАВРИЛА ПРИНЦИПА БР. 65</b>	Без препрека	Без препрека	Не постоји	Није приступачан (14 степеника од 15 цм)	Неприступачна, са тешким механизмима	Све је у једном нивоу	Не постоји		
8	<b>ОШ "РАДОЈКА ЛАКИЋ" ДР АЛЕКСАНДРА КОСТИЋА БР. 1</b>									
9	<b>МЗ "СЛОБОДАН ПЕНЕЗИЋ КРЦУН" ДР АЛЕКСАНДРА КОСТИЋА БР. 15</b>									
10	<b>ЦЕНТАР ДЕЧИЈИХ ЛЕТОВАЛИШТА РИСАНСКА БР. 12</b>	Без препрека	Са препрекама (ивичњази)	Не постоји	Приступачан, у равни са тротоаром	Приступачна	Неприступачно, није у једном нивоу (11 степеника)	Не постоје		
11	<b>ШКОЛА ЗА БРОДАРСТВО, БРОДОГРАДЊУ И ХИДРОГРАДЊУ</b>	Са препрекама (ивичњази)	Са препрекама (ивичњази)	Не постоји	Није приступачан (7 степеника од 20 цм)	Неприступачна, са прагом од 5 цм)	Све је у једном нивоу	Не постоји		

	МИЛОША ПОЦЕРЦА БР. 2	)	)							
12	ЈУГОСЛОВЕНСКО РЕЧНО БРОДАРСТВО КНЕЗА МИЛОША БР. 82	Без препрека	Са препрека а	Не постоји	Није приступачан (7 степеника од 15 цм)	Неприступ ачна (са тешким механизмо м)	Приступачно, у једном нивоу	Не постоји		
13	ЦРВЕНИ КРСТ САВСКИ ВЕНАЦ ДУРМИТОРСКА БР. 12	Без препрека	Без препрека	Постоји	Није приступачан (2 степеника од 15 цм)	Неприступ ачна, са тешким механизмо м	Све је у једном нивоу	Не постоје		
14	РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - ФИЛИЈАЛА ЗА БЕОГРАД НЕМАЊИНА БР. 30	Без препрека	Без препрека (спуштени ивичњаци, тактилно поље)	Постоји, али је непрописн о обележено	Приступачан (постоји рампа)	Приступач на	Све је у једном нивоу	Не постоје	Врата су приступач на ако су отворена оба крила	Прописно обележити паркинг место и успоставит и визуелне информац ије и комуникац ију
15	АД "ЂУРО САЛАЈ" НЕМАЊИНА БР. 28	Без препрека	Без препрека	Постоји, али није прописно обележено	Није приступачан (30 степеника)	Неприступ ачна, са тешким механизмо м	Неприступачн о, није у једном нивоу	Не постоје		
16	МЗ "ЗАПАДНИ БРАЧАР" СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА БР. 79	Без препрека	Без препрека	Постоји	Није приступачан (7 степеника од 20 цм)	Неприступ ачна	Неприступачн о, није у једном нивоу	Не постоји	Дата је информац ија да се гласа у просторија ма СРС, што не би	

									смело – потребно је проверити	
17	ЈП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ДЕЛИГРАДСКА БР. 28	Без препрека	Без препрека (спуштени ивичњаци, тактилно поље безбеднос ти)	Постоји - прописно обележено	Приступачан , постоји подизна платформа	Приступач на	Све је у једном нивоу	Не постоје		Обезбедит и визуелне информац ије за слепе и слабовиде
18	ЗАВОД ЗА ИНФОРМАТИКУ И СТАТИСТИКУ ГРАДА БЕОГРАДА ТИРШОВА БР. 1	Без препрека	Без препрека	Постоји	Приступачан (постоји рампа)	Приступач на	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоје		Обезбедит и визуелне информац ије за слепе и слабовиде
19	ГО САВСКИ ВЕНАЦ КНЕЗА МИЛОША БР. 69	Без препрека	Без препрека	Постоји	Приступачан , у равни са тротоаром	Приступач на	Приступачно, у једном нивоу	Не постоји	Особа одговорна за изборе је Марија Сушић	Обезбедит и визуелне информац ије за слепе и слабовиде
20	САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП СТЈЕПАНА ФИЛИПОВИЋА - САВ ВЕНАЦ БР. 45	Без препрека	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Не постоји	Није приступачан	Неприступ ачна (уска са прагом)	Неприступачн о, није у једном нивоу	Не постоје	Један од објеката где су се ордржавал и избори је срушен	
21	МЗ "СТЕВАН ФИЛИПОВИЋ" СТЈЕПАНА ФИЛИПОВИЋА - САВ ВЕНАЦ БР. 28А	Са препрекам а (стрми успони, степеници)	Без информац ија	Не постоји	Није приступачан (није у равни са тротоаром)	Неприступ ачна (са тешким механизмо м и прагом од 10 цм)	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоје		

22	<b>МЗ "ВОЈВОДА МИШИЋ" ДИНАРСКА БР. 14</b>	Са препрека а (ивичња ци)	Са препрека а (ивичња ци)	Не постоји	Није приступачан (1 степеника од 25 цм)	Неприступ ачна, са тешким механизмо м	Неприступач но, није у једном нивоу	Не постоји		
23	<b>ЈП "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС" ЈОВАНА РИСТИЋА БР. 1</b>	Са препрека а (ивичња ци)	Са препрека а (ивичња ци)	Не постоји	Није приступачан (12 степеника од 10 цм)	Приступач на	Све је у једном нивоу	Постоји систем знакова за оријентацију у простору		
24	<b>ДКЦ "МАЈДАН" КОЗЈАЧКА БР. 3</b>	Без препрека (рампе, спуштени ивичња ци)	Са препрека а (нераван терен, високи ивичња ци)	Не постоји	Није приступачан (није у равни са тротоаром, 2 степеника од 10 цм)	Нису приступач на, са тешким механизмо м	Приступачно, у једном нивоу	Не постоји		
25	<b>ПЕТА ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА ДОМА ЗДРАВЉА САВСКИ ВЕНАЦ КОСТЕ ГЛАВИНИЋА БР. 3А</b>	Са препрека а (стрми успони, ивичња ци)	Без препрека (спуштени ивичња ци)	Постоји, али је прилично далеко од бирачког места	Није приступачан (није у равни са тротоаром, има 8 степеника од 15 цм и неупотребљ иво стру рампу)	Приступач на	Приступачно, у једном нивоу	Постоје информације за слепо и слабовиде		
26	<b>СПИК БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ МИШИЋА БР. 37</b>									
27	<b>МЗ "ТОПЧИДЕРСКО БРДО - СЕЊАК" ВАСЕ ПЕЛАГИЋА</b>	Без препрека (спуштени ивичња ци)	Са препрека а (нераван терен,	Не постоји	Приступачан (у равни са тротоаром, али је од	Приступач на	Све је у једном нивоу	Постоје информације за слепо и слабовиде	Постоји приступач ан тоалет	Требало би обложити мермерну

	<b>БР. 54</b>		паркирани аутомобили)		мермера који је клизав)					подлогу на улазу, и обележити паркинг место за ОСИ
28	<b>МЗ "4. ЈУЛ" МИЛЕНКА ВЕСНИЋА БР. 3</b>	Са препрекама (ивичњаци, неравне површине)	Са препрекама (неравне површине)	Не постоји	Није приступачан (2 степеника од 5 цм)	Неприступачна, са прагом од 5цм и два степеника)	Све је у једном нивоу	Не постоји		
29	<b>ОШ "ВОЈВОДА МИШИЋ" ДР МИЛУТИНА ИВКОВИЋА БР. 4</b>	Са препрекама (ивичњаци, степеници, неравне површине)	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Не постоји	Није приступачан (3 степеника од 10 цм)	Неприступачна, са тешким механизмом	Неприступачно, није у једном нивоу	Не постоје		
30	<b>ОШ "ВОЈВОДА РАДОМИР ПУТНИК" БОШКА ПЕТРОВИЋА БР. 6</b>	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Не постоји	Није приступачан (6 степеника од 15цм)	Приступачна	Неприступачно, није у једном нивоу	Не постоји	Постоји дворишни улаз са једним степеником који би могао бити премошћен малом рампом. Али је онда	

									потребно да оба БМ буду у призмљу	
31	ОШ "ВОЈВОДА РАДОМИР ПУТНИК" БОШКА ПЕТРОВИЋА БР. 6	Без препрека (спуштени ивичњаџи)	Без препрека (спуштени ивичњаџи)	Не постоји	Није приступачан (6 степеника од 15цм)	Приступачна	Неприступачно, није у једном нивоу	Не постоји		
32	БУЛЕВАР КНЕЗА АЛЕКСАНДРА КАРАЂОРЂЕВИЋА БР. 29	Са препрекама (ивичњаџи, степениџи)	Са препрекама (високи ивичњаџи)	Не постоји	Није приступачан (4 степеника од 20 цм)	Неприступачна, са прагом од 5 цм и ротирајућа без улаза за ОСИ	Све је у једном нивоу	Не постоји		
33	ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН КРУПАЊСКА БР. 3	Без препрека	Без препрека	Не постоји	Приступачан (постоји рампа)	Приступачна	Неприступачно, није у једном нивоу	Не постоји		Одредити БМ у приземљу, обезбедит и визуелне информације за слепе и слабовиде и уредити паркинг место за ОСИ
34	ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН КРУПАЊСКА БР. 3	Без препрека	Без препрека	Не постоји	Приступачан (постоји рампа)	Приступачна	Неприступачно, није у једном нивоу	Не постоји		Одредити БМ у приземљу, обезбедити визуелне информације за слепе и слабовиде и уредити паркинг



										место за ОСИ
35	МЗ "ДЕДИЊЕ" БУЛЕВАР КНЕЗА АЛЕКСАНДРА КАРАЂОРЂЕВИЋА 29	Са препрекам а (ивичњаци , степеници)	Са препрекам а (високи ивичњаци)	Не постоји	Није приступачан (4 степеника од 20 цм)	Неприступ ачна, са прагом од 5 цм и ротирајућа без улаза за ОСИ	Све је у једном нивоу	Не постоји		



**ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД**



## САЖЕТАК АНАЛИЗЕ

Центар за самостални живот особа са инвалидитетом Србије је током децембра 2017. године обишао објекте који су били одређени за бирачка места током председничких избора 2017. године у Београду. На општини Нови Београд Тим Центра је обишао **135 (од укупно 141)** бирачка места. Процена је извршена за **135 бирачких места** јер се на **6 (шест) бирачких места** није могло приступити.

### Приступачност бирачког места

Анализа приступачности бирачких места је показала да је у Новом Београду, у односу на друге посматране општине у Граду Београду, урађено нешто више на достизању минималних стандарда приступачности. Ово се пре свега односи на улаз у објекте за особе које користе инвалидска колица или се отежано крећу. **Ови подаци показују да је 58% објеката приступачно** и то тако што су степеници углавном премошћени рампама. Повољно је и то што су објекти који су приступачни углавном објекти у којима се **налази већи број бирачких места (најчешће основне школе)**. Потребно је **задржати постојећи приступ у одређивању бирачких места у приземљу**, поготово у великим објектима са приступачним улазом, али и учинити још напора како би се учинила приступачним више од трећине бирачких места која су још увек неприступачна. Оно што је повољно јесте што су неприступачни објекти углавном са до 5 степеника, где је уз мање интервенције могуће изградити рампе или поставити монтажне рампе.



### Пешачки прелази у близини бирачких места



Пешачки прелази у близини бирачких места у већини случајева **приступачни (80%)**, по правилу са спуштеним ивичњацима, а ређе са тактилним пољем безбедности за слепе и слабовиде особе. Овде видимо напредак који је постигнут обнављањем улица и

раскрсница, а које је урађено у складу са минималним стандардима физичке приступачности. Међутим, има доста простора за побољшање јер и даље **петина** пешачких прелаза у близини бирачких места **није приступачна, док је преко две трећине прелаза делимично приступачно** (има спуштене ивичњаке, али не и звучну сигнализацију).

### Прилази до бирачких места и паркинг места


Прилази до бирачких места (објекта) су углавном **приступачни (77%)**, односно неприступачни су у 23% случајева, а препреке које су посматрачи забележили су високи ивичњаки, степеници, стрми успони и неравне површине. Подаци о **паркинг местима за особе са инвалидитетом** у близини бирачких места су изразито неповољни. У чак **89%** она **не постоје** или су **непрописно обележена**, односно нема довољно простора за улазак у инвалидска колица. Због тога је, где год у близини бирачких места постоје општа паркиралишта, потребно обележити најмање једно паркинг место за особе са инвалидитетом у складу са прописаним стандардима како би било довољно места за инвалидска колица.



### Врата на улазима до бирачког места и кретање унутар објекта

Врата на улазима у објекте су претежно **приступачна у 79%** случајева, али **неприступачна у 21%** случајева, углавном преуска, са тешким механизмом за отварање и прагом. Прагови су углавном ниски и могуће их је лако премостити. **Кретање**

**унутар објекта** је на задовољавајућем нивоу - у једном нивоу или са одговарајућим могућностима за премошћавање препрека у **88%** случајева. Наравно, и овде има простора за напредак до потпуне приступачности. Важно је напоменути да овај проценат постоји ако су бирачка места углавном у приземљу, јер тамо где су на спрату, лифтови у највећем броју случајева не постоје.



### Комуникација и информације



Најлошија је ситуација када говоримо о комуникацијској и информационој приступачности за слепе, слабовиде, глуве и наглуве особе, јер је **98% бирачких места неприступачно**. Међутим, у случају одржавања избора, оваква **комуникација се мањим интвенцијама може значајно побољшати**, погово када је реч о обележавању простора и информација за глуве и наглуве особе током изборног дана.

### Закључак и добри примери

Велики број бирачких места у Градској општини Нови Београд може представљати добар пример за даље уређивање и унапређење приступачности бирачких места. Примери бирачких места која **уз минималне интервенције могу у потпуности постати приступачна су просторије основних школа, попут ОШ „Лаза Костић“, ОШ „Кнегиња Милица“ и ОШ „Бранко Радичевић“.**

Уколико би се на **27 локација** учиниле мале интервенције, то би значило да је још **47% локација** на којима су бирачка места приступачна, односно да би се скоро половина објеката могла лако учинити приступачном.

Осим ових минималних интервенција, изборе за одборнике Скупштине Града Београда треба искористити и за постављање рампи и платформи на оним бирачким местима за која не постоје приступачне алтернативе. Бирачка места са великим бројем степеника на улазу, стрмим успонима на прилазу и сл. треба, када год је то могуће, заменити другим објектима.

**ДЕТАЉНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРИСТУПАЧНОСТИ БИРАЧКИХ МЕСТА  
НА ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ НОВИ БЕОГРАД**

ЛЕГЕНДА	
Без препрека	
Са препрекама	
Без обиласка БМ	
Могуће брзе и једноставне интервенције	

Р.БР. БМ	НАЗИВ И АДРЕСА БИРАЧКОГ МЕСТА	Прилаз до објекта	Пешачки прелаз у близини	Паркинг место за ОСИ	Улаз у објекат	Врата на улазу	Кретање унутар објекта	Посебне информације и комуникације са бирачима	Напомене	Препоруке
1	ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН КОЖЕ САЈМИШТЕ БР. 2А	Без препрека, спуштени ивичњаци	Без препрека, спуштени ивичњаци	Не постоји	Није приступач ан, 2 степеника од 15-20 цм	Приступач на	Приступачно, све је у једном нивоу	Без информација	Објекат је био затворен, па је процена извршена у обиму у ком је било могуће	
2	ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН КОЖЕ САЈМИШТЕ БР. 2А	Без препрека, спуштени ивичњаци	Без препрека, спуштени ивичњаци	Не постоји	Није приступач ан, 2 степеника од 15-20 цм	Приступач на	Приступачно, све је у једном нивоу	Без информација	исто	

3	ОШ "ЈОВАН ДУЧИЋ" МИЛЕНТИЈА ПОПОВИЋА БР. 16	Са препрекама, ивичњаци и степеници	Без препрека, спуштени ивичњаци	Не постоји	Приступачан, постоји рампа	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји	Прилаз који је приступачан је бочни и треба га користити. Водити рачуна да оба БМ буду приземљу, посто постоји спрат без лифта	Оборити ивичњаке на прилазу за главни улаз или обезбедити приступ из дворишта за бочни улаз
4	Х БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА АНТИФАШИСТ ИЧКЕ БОРБЕ БР. 1А	Без препрека, спуштени ивичњаци и рампе	Без препрека, спуштени ивичњаци	Није обележено	Приступачан, постоји рампа	Делимично приступачна са прагом од 1цм	Приступачно, постоји рампа	Не постоји	Оставити БМ у једном нивоу као до сада	Обележит и на постојећем паркингу место за ОСИ и премостит и мали праг на вратима
5	МЗ "УШЋЕ" БУЛЕВАР ЗОРАНА ЋИНЂИЋА БР. 44	Без препрека, спуштени ивичњаци	Без препрека, спуштени ивичњаци	Не постоји, у непосредној близини	Приступачан, постоји рампа	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
6	ОШ "ЈОВАН ДУЧИЋ" МИЛЕНТИЈА ПОПОВИЋА БР. 16	Са препрекама, ивичњаци и степеници	Без препрека, спуштени ивичњаци	Не постоји	Приступачан, постоји рампа	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		исто
7	ДВ "ЗЕКА" БУЛЕВАР ЗОРАНА ЋИНЂИЋА БР. 55	Без препрека, спуштени ивичњаци	Без препрека, спуштени ивичњаци	Постоји	Неприступачан, има праг	Неприступачна, са прагом од 2 цм и уска	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји	Отирач на споредном улазу који се користи за БМ велики – може бити препрека. Главни улаз без препрека, али се не користи за БМ да се не пролази кроз цео објекат	



8	ДВ "ЗЕКА" БУЛЕВАР ЗОРАНА ЋИНЋИЋА БР. 55	Без препрека, спуштени ивичњаци	Без препрека, спуштени ивичњаци	Постоји	Неприступ ачан, има праг	Неприступ ачна, са прагом од 2 цм и уска	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји	исто	
9	БИВША МЗ "ГАЗЕЛА" БУЛЕВАР АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋ А БР. 23А	Са препрекама, стрми успони	Без препрека, спуштени ивичњаци	Не постоји	Приступач ан, у равни са тротоаром	Приступач на	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји	Комплекс зграда је посебно заштићен и на њему није тренутно могуће вршити адаптације	
10	БИВША МЗ "ГАЗЕЛА" БУЛЕВАР АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋ А БР. 23А	Са препрекама, стрми успони	Без препрека, спуштени ивичњаци	Не постоји	Приступач ан, у равни са тротоаром	Приступач на	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји	исто	
11	ОШ "ЛАЗА КОСТИЋ" МИЛЕНТИЈА ПОПОВИЋА БР. 72	Без препрека, спуштени ивичњаци и рампе	Без препрека, спуштени ивичњаци	Постоји	Приступач ан, постоји рампа	Приступач на	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		Водити рачуна да оба БМ остану у приземљу (јер не постоји лифт)
12	ОШ "ЛАЗА КОСТИЋ" МИЛЕНТИЈА ПОПОВИЋА БР. 72	Без препрека, спуштени ивичњаци и рампе	Без препрека, спуштени ивичњаци	Постоји	Приступач ан, постоји рампа	Приступач на	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		исто

13	ДВ "ЛЕПТИРИЋ" - САЛА МИЛЕНТИЈА ПОПОВИЋА БР. 34	Без препрека, спуштени ивичњаци и рампе	Без препрека, спуштени ивичњаци	Не постоји ни општи паркинг у близини	Приступач ан, у равни са тротоаром	Приступач на	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
14	МЗ "ГАЗЕЛА" МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋ А БР. 34	Без препрека, постоје рампе	Са препрекама, високи ивичњаци	Постоји	Делимичн о приступач ан, али постоји плитак канал на прилазу (ширине 15ак цм)	Приступач на	Све је у једном нивоу	Не постоји	Постоји и приступачан тоалет. И поред постојања рампе на прилазу, он је у јако лошем стању – плочник је сломљен, пост оје канали и рупе у асфалту	Спустити ивичњаке на прелазима
15	ДВ "ПЧЕЛИЦА" - ХОЛ АНТИФАШИСТ ИЧКЕ БОРБЕ БР. 75	Без препрек, спуштени ивичњаци и рампе	Без препрек, спуштени ивичњаци	Не постоји	Приступач ан, у равни са тротоаром	Приступач на	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји	Општи паркинг постоји у непосредној близини са друге стране зграде	На општем паркингу у близини обележети место за ОСИ
16	ЦМЗ "ГАЗЕЛА" МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋ А БР. 34	Без препрека, постоје рампе	Са препрекама, високи ивичњаци	Постоји	Делимичн о приступач ан, али постоји плитак канал на прилазу (ширине 15ак цм)	Приступач на	Све је у једном нивоу	Не постоји	Исто	исто

17	ОШ "РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ" БУЛЕВАР УМЕТНОСТИ БР. 31	Са препрекама, степенице до објекта на главном улазу постоји могућност улаза на бочни улаз са само 1 степеником	Без препрека, спуштени ивичњаци	Не постоји	Није приступачан, 4 степеника од 10 цм	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји	Постоји бочни улаз са само једним степеником који би се лако могао премостити	Користити бочни улаз са постављањем мале рампе за 1 степеник Уредити прилаз, паркинг и монтирати рампу
18	Х БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА АНТИФАШИСТ ИЧКЕ БОРБЕ БР. 1А	Без препрека, спуштени ивичњаци и рампе	Без препрека, спуштени ивичњаци	Није обележено	Приступачан, постоји рампа	Делимично приступачна са прагом од 1цм	Приступачно, постоји рампа	Не постоји	исто	исто
19	ОШ "РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ" БУЛЕВАР УМЕТНОСТИ БР. 31	Са препрекама, степенице до објекта на главном улазу постоји могућност улаза на бочни улаз са само 1 степеником	Без препрека, спуштени ивичњаци	Не постоји	Није приступачан, 4 степеника од 10 цм	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји	исто	исто
20	ОШ "РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ" БУЛЕВАР УМЕТНОСТИ БР. 31	Са препрекама, степенице до објекта на главном улазу постоји	Без препрека, спуштени ивичњаци	Не постоји	Није приступачан, 4 степеника од 10 цм	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји	исто	исто

		могућност улаза на бочни улаз са само 1 степеником								
21	ОШ "РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ" БУЛЕВАР УМЕТНОСТИ БР. 31	Са препрекама, степенице до објекта на главном улазу постоји могућност улаза на бочни улаз са само 1 степеником	Без препрека, спуштени ивичњаци	Не постоји	Није приступачан, 4 степеника од 10 цм	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји	исто	исто
22	МЗ "АКАДЕМИЈА" БУЛЕВАР УМЕТНОСТИ БР. 27	Са препрекама, ивичњаци, степеници, успони	Са препрекама, ивичњаци	Не постоји	Није приступачан, 2 степеника од 15 цм	Приступачна	Неприступачно, не постоји лифт, а МЗ је на првом срату	Не постоји	Размотрити измештање овог БМ јер га није могуће адаптацијом учинити приступачним	
23	МЗ "АКАДЕМИЈА" БУЛЕВАР УМЕТНОСТИ БР. 27	Са препрекама, ивичњаци, степеници, успони	Са препрекама, ивичњаци	Не постоји	Није приступачан, 2 степеника од 15 цм	Приступачна	Неприступачно, не постоји лифт, а МЗ је на првом срату	Не постоји	исто	
24	МЗ "ДУНАВСКИ КЕЈ" БУЛЕВАР ЗОРАНА ЋИНЂИЋА БР. 64	Без препрека, рампе и спуштени ивичњаци	Без препрека, спуштени ивичњаци	Постоји али има мали степеник и канал	Приступачан, раван прилаз	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји	Постоји и приступачан тоалет Паркинг место је затворено јер објекат преко пута	Омогућити паркирање уз сагласност канцелару хе УН која сада то

									користи УН	користи
25	МЗ "ДУНАВСКИ КЕЈ" БУЛЕВАР ЗОРАНА ЋИНЋИЋА БР. 64	Без препрека, рампе и спуштени ивичњаци	Без препрека, спуштени ивичњаци	Постоји али има мали степеник и канал	Приступач ан, раван прилаз	Приступач на	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји	исто	исто
26	МЗ "ДУНАВСКИ КЕЈ" БУЛЕВАР ЗОРАНА ЋИНЋИЋА БР. 64	Без препрека, рампе и спуштени ивичњаци	Без препрека, спуштени ивичњаци	Постоји али има мали степеник и канал	Приступач ан, раван прилаз	Приступач на	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји	исто	исто
27	ZEPTEK INTERNATIONA L БУЛЕВАР МИХАИЛА ПУПИНА БР. 117	Без препрека, спуштени ивичњаци	Без препрека, спуштени ивичњаци	Не постоји	Приступач ан, постоји рампа	Приступач на ако се отворе оба крила	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		Треба отворити оба крила врата
28	УДРУЖЕЊЕ ЛИВАЦА БУЛЕВАР ЗОРАНА ЋИНЋИЋА БР. 86	Са препрекама, степеници	Без препрека, спуштени ивичњаци	Не постоји	Неприступ ачан, 1 степеник од 10 цм	Неприступ ачна, са прагом од 10цм	Без информација – није могло да се уђе у објекат	Без информација – није могло да се уђе у објекат	Објекат је био затворен, па је процена извршена у обиму у ком је било могуће. У сваком случају БМ је потпуно не приступачно, јер прилаз до објекта има велики број степеника	Размотрити измештање БМ у неки приступачан објекат у близини, будући да је у питању само једно БМ
29	ОШ "ДУШКО РАДОВИЋ" БУЛЕВАР ЗОРАНА ЋИНЋИЋА БР.	Без препрека, спуштени ивичњаци	Без препрека, спуштени ивичњаци	Општи паркинг постоји са друге стране	Није приступач ан, један степеник од 20 цм	Неприступ ачна, са прагом од 5 цм	Неприступачн о, није у једном нивоу	Не постоји	БМ нису у једном нивоу, кретање унутар објекта би било	Одредити БМ само у приземљу, премостит и степеник

	112			улице нема обележено место за ОСИ					приступачно уколико би БМ била одређена само у приземљу (каспрату постоји 27 степеника, без лифта)	на улазу у објекат и праг на улазним вратима малим рампама
30	ОШ "ДУШКО РАДОВИЋ" БУЛЕВАР ЗОРАНА ЋИНЂИЋА БР. 112	Без препрека, спуштени ивичњаци	Без препрека, спуштени ивичњаци	Општи паркинг постоји са друге стране улице нема обележено место за ОСИ	Није приступачан, један степеник од 20 цм	Неприступачна, са прагом од 5 цм	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји	исто	исто
31	ОШ "ДУШКО РАДОВИЋ" БУЛЕВАР ЗОРАНА ЋИНЂИЋА БР. 112	Без препрека, спуштени ивичњаци	Без препрека, спуштени ивичњаци	Општи паркинг постоји са друге стране улице нема обележено место за ОСИ	Није приступачан, један степеник од 20 цм	Неприступачна, са прагом од 5 цм	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји	исто	исто
32	ДВ "ПОЛЕТАРАЦ" - ХОЛ НАРОДНИХ ХЕРОЈА БР. 19А	Са препрекама, 9 степеника	Са препрекама, ивичњаци	Не постоји	Приступачан, постоји рампа	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		

33	ДВ "ПОЛЕТАРАЦ" - ХОЛ НАРОДНИХ ХЕРОЈА БР. 19А	Са препрекама, 9 степеника	Са препрекама, ивичњаци	Не постоји	Приступачан, постоји рампа	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
34	ОШ "ДУШКО РАДОВИЋ" БУЛЕВАР ЗОРАНА ЋИНЂИЋА БР. 112	Без препрека, спуштени ивичњаци	Без препрека, спуштени ивичњаци	Општи паркинг постоји са друге стране улице нема обележе но место за ОСИ	Није приступачан, један степеник од 20 цм	Неприступачна, са прагом од 5 цм	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји	исто	исто
35	ОШ "ДУШКО РАДОВИЋ" БУЛЕВАР ЗОРАНА ЋИНЂИЋА БР. 112	Без препрека, спуштени ивичњаци	Без препрека, спуштени ивичњаци	Општи паркинг постоји са друге стране улице нема обележе но место за ОСИ	Није приступачан, један степеник од 20 цм	Неприступачна, са прагом од 5 цм	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји	исто	исто
36	ОШ "РАТКО МИТРОВИЋ" ОМЛАДИНСКИ Х БРИГАДА БР. 58	Са препрекама, стрми успони и ивичњаци	Без препрека, спуштени ивичњаци	Не постоји	Неприступачан, 3 степеника од 15цм	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		Премостит и три степеника монтажно м или фиксном рампом јер се ради о школи.

37	ОШ "РАТКО МИТРОВИЋ" ОМЛАДИНСКИ Х БРИГАДА БР. 58	Са препрекама, стрми успони и ивичњаци	Без препрека, спуштени ивичњаци	Не постоји	Неприступачан, 3 степеника од 15цм	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		исто
38	МЗ "СТАРИ АЕРОДРОМ" НАРОДНИХ ХЕРОЈА БР. 42	Са препрекама, ивичњаци	Препреке, ивичњак је спуштен са удубљење м између њега и лежећег полицајца	Не постоји	Приступачан, постоји рампа	Неприступачна, са тешким механизмом за отварање	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
39	МЗ "СТАРИ АЕРОДРОМ" НАРОДНИХ ХЕРОЈА БР. 42	Са препрекама, ивичњаци	Препреке, ивичњак је спуштен са удубљење м између њега и лежећег полицајца	Не постоји	Приступачан, постоји рампа	Неприступачна, са тешким механизмом за отварање	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
40	ОШ "РАТКО МИТРОВИЋ" ОМЛАДИНСКИ Х БРИГАДА БР. 58	Са препрекама, стрми успони и ивичњаци	Без препрека, спуштени ивичњаци	Не постоји	Неприступачан, 3 степеника од 15цм	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		исто
41	ОШ "ЂУРО СТРУГАР" МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋ А БР. 148	Са препрекама, степеници	Без препрек, спуштени ивичњаци	Не постоји	Неприступачан, један степеник од 10 цм и ивичњак од 15 цм	Неприступачна, са степеником и ивичњаком	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		



42	ОШ "ЂУРО СТРУГАР" МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋ А БР. 148	Са препрекама, степеници	Без препрек, спуштени ивичњаки	Не постоји	Неприступачан, један степеник од 10 цм и ивичњак од 15 цм	Неприступачна, са степеником и ивичњаком	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
43	ОШ "ИВАН ГУНДУЛИЋ" НАРОДНИХ ХЕРОЈА БР. 12	Без препрека, постоје рампе	Са препрекама, високи ивичњаки	Постоји	Приступачан, постоји рампа на улазу из дворишта	Неприступачна са прагом од 3 цм	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		Спустити ивичњаке на пешачком прелазу и премостити мали праг од 3 цм
44	ОШ "ИВАН ГУНДУЛИЋ" НАРОДНИХ ХЕРОЈА БР. 12	Без препрека, постоје рампе	Са препрекама, високи ивичњаки	Постоји	Приступачан, постоји рампа на улазу из дворишта	Неприступачна са прагом од 3 цм	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		исто
45	ОШ "НОВИ БЕОГРАД" НАРОДНИХ ХЕРОЈА БР. 12	Без препрека, постоје рампе	Са препрекама, високи ивичњаки	Постоји	Приступачан, постоји рампа	Приступачно	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
46	ОШ "ИВАН ГУНДУЛИЋ" НАРОДНИХ ХЕРОЈА БР. 12	Без препрека, постоје рампе	Са препрекама, високи ивичњаки	Постоји	Приступачан, постоји рампа на улазу из дворишта	Неприступачна са прагом од 3 цм	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		исто
47	ОШ "НОВИ БЕОГРАД" НАРОДНИХ ХЕРОЈА БР. 12	Без препрека, постоје рампе	Са препрекама, високи ивичњаки	Постоји	Приступачан, постоји рампа	Приступачно	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		

48	СКЦ - ПОЛИТЕХНИЧ КА АКАДЕМИЈА БУЛЕВАР ЗОРАНА ЋИНЋИЋА БР. 152А	Без препрека, равно	Без препрека, спуштени ивичњаци	Не постоји	Није приступач ан, 3 степеника од 15 цм	Приступач на	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		Премостит и три степеника малом/мон тажном рампом
49	СКЦ - ПОЛИТЕХНИЧ КА АКАДЕМИЈА БУЛЕВАР ЗОРАНА ЋИНЋИЋА БР. 152А	Без препрека, равно	Без препрека, спуштени ивичњаци	Не постоји	Није приступач ан, 3 степеника од 15 цм	Приступач на	Приступачно, све ј у једном нивоу	Не постоји		исто
50	ГРАФИЧКА ШКОЛА ОТОНА ЖУПАНЧИЧА БР. 19	Са препрекама, високи ивичњаци	Са препрекам а, високи ивичњаци	Не постоји	Неприступ ачан, 6 степеника од 15 цм	Неприступ ачна, са тешким механизмо м за отварање	Неприступачн о, није у једном нивоу	Не постоји	У холу постоји приручна рампа под превисоким углом (51,7 степени). У околини објекта је асфалт пун рупа.	
51	МЗ "ПАРИСКА КОМУНА" ОТОНА ЖУПАНЧИЧА БР. 14	Са препрекама, стрми успони и нагиб. Паркирана возила и стубићи на прилазу објекту.	Са препрекам а, високи ивичњаци (са једне стране прелаза спуштен,с а друге није)	Не постоји	Неприступ ачан, 9 степеника са рампом које је под превисоки м углом (55,7 степени)	Неприступ ачна, са прагом од 5 цм	Приступачно, у једном нивоу	Не постоји		

52	СРЕДЊА ТУРИСТИЧКА ШКОЛА ОТОНА ЖУПАНЧИЧА БР. 4	Без препрека	Без препрека, спуштени ивичњаци	Не постоји	Није приступач ан, 1 степеник од 10 цм	Неприступ ачна, праг од 3 цм	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		Премостит и један степеник и мали праг на улазу
53	СРЕДЊА ТУРИСТИЧКА ШКОЛА ОТОНА ЖУПАНЧИЧА БР. 4	Без препрека	Без препрека, спуштени ивичњаци	Не постоји	Није приступач ан, 1 степеник од 10 цм	Неприступ ачна, праг од 3 цм Приступач на	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		исто
54	МЗ "ИКАРУС" - САЛА АЛЕКСИНАЧКИ Х РУДАРА БР. 37	Без препрека, спуштени ивичњаци	Без препрека, спуштени ивичњаци	Није обележе но	Приступач ан, у равни са тротоаром	Приступач на	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји	Постоји плато испред БМ где је вероватно могуће паркирати кола	Обележит и на постојећем паркингу место за ОСИ
55	ОШ "КРАЉ АЛЕКСАНДАР I" АЛЕКСИНАЧКИ Х РУДАРА БР. 22	Без препрека, спуштени ивичњаци	Без препрека, спуштени ивичњаци	Није обележе но	Приступач ан, у равни са тротоаром	Приступач на	Неприступачн о, није у једном нивоу	Не постоји	У школи су 3 БМ од којих су 2 у једном нивоу и приступачна, а једно није јер има степенике	Размотрит и измештањ е једног БМ Треба обележи паркинг место за ОСИ на постојећем паркингу
56	ДВ "МАЈА" ГРАМШИЈЕВА БР. 2А	Без препрека, спуштени ивичњаци и рампе	Без препрека, спуштени ивичњаци	Не постоји општи паркинг у близини	Приступач ан, постоји рампа	Приступач на	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји	Овде бораве деца са инвалидитетом и руководиоцац апелује да се објекат не користи као бирачко место јер дан након избора деца не могу да користе просторије. Ако би се БМ из те просторије	

									преместило у салу онда не би било приступачно.	
56	ДВ "МАЈА" ГРАМШИЈЕВА БР. 2А	Без препрека, спуштени ивичњаци и рампе	Без препрека, спуштени ивичњаци	Не постоји општи паркинг у близини	Приступачан, постоји рампа	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји	исто	
57	ДВ "МАЈА" ГРАМШИЈЕВА БР. 2А	Без препрека, спуштени ивичњаци и рампе	Без препрека, спуштени ивичњаци	Не постоји	Приступачан, постоји рампа	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји	исто	
58	ОШ "КРАЉ АЛЕКСАНДАР I" АЛЕКСИНАЧКИ Х РУДАРА БР. 22	Без препрека, спуштени ивичњаци	Без препрека, спуштени ивичњаци	Није обележено	Приступачан, у равни са тротоаром	Приступачна	Неприступачно, није у једном нивоу	Не постоји	исто	исто
59	ОШ "КРАЉ АЛЕКСАНДАР I" АЛЕКСИНАЧКИ Х РУДАРА БР. 22	Без препрека, спуштени ивичњаци	Без препрека, спуштени ивичњаци	Није обележено	Приступачан, у равни са тротоаром	Приступачна	Неприступачно, није у једном нивоу	Не постоји	исто	исто
60	ОШ "МАРКО ОРЕШКОВИЋ" ОТОНА ЖУПАНЧИЧА БР. 30	Без препрека, спуштени ивичњаци	Са препрекама, високи ивичњаци	Не постоји	Приступачан	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		Уредити приступачност прелаза, спустити ивичњаке

61	ОШ "МАРКО ОРЕШКОВИЋ" ОТОНА ЖУПАНЧИЧА БР. 30	Без препрек, спуштени ивичњаци	Са препрекама, високи ивичњаци	Не постоји	Приступачан	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		исто
62	ОШ "МАРКО ОРЕШКОВИЋ" ОТОНА ЖУПАНЧИЧА БР. 30	Без препрек, спуштени ивичњаци	Са препрекама, високи ивичњаци	Не постоји	Приступачан	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		исто
63	КЛУБ ЗА СТАРА ЛИЦА "МИХАЈЛО СТУПАР" ГЕНЕРАЛА ЖДАНОВА БР. 32	Са препрекама, ивичњаци	Са препрекама, ивичњаци	Постоји, није прописно обележено	Није приступачан, три степеника	Неприступачна, са прагом од 2-3 цм	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
64	ОШ "НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ" ЛУЈА АДАМИЧА БР. 4	Без препрека, спуштени ивичњаци и рампе	Без препрека, спуштени ивичњаци	Не постоји	Приступачан, постоји бетонска рампа	Нериступачна, са тешким механизмом	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји	Нема општи паркинг, грађани се паркирају на тротоару испред школе, водити рачуна да на дан гласања не буду паркирана кола тако да блокирају улаз у објекат	Променити механизам за отварање на улазним вратима
65	ОШ "НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ" ЛУЈА АДАМИЧА БР. 4	Без препрека, спуштени ивичњаци и рампе	Без препрека, спуштени ивичњаци	Не постоји	Приступачан, постоји бетонска рампа	Нериступачна, са тешким механизмом	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји	исто	исто

66	МЗ "ПАВИЉОНИ" БУЛЕВАР МАРШАЛА ТОЛБУХИНА БР. 46	Без препрека, спуштени ивичњаџи	Без препрека, спуштени ивичњаџи	Не постоји	Приступач ан, постоји рампа	Приступач на	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји	Не постоји ни општи паркинг у непосредној близини, људи се паркирају на улици	
67	ОШ "НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ" ЛУЈА АДАМИЧА БР. 4	Без препрека, спуштени ивичњаџи и рампе	Без препрека, спуштени ивичњаџи	Не постоји	Приступач ан, постоји бетонска рампа	Нериступа чна, са тешким механизмо м	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји	исто	исто
68	КЛУБ ЗА СТАРА ЛИЦА "МИХАЈЛО СТУПАР" ГЕНЕРАЛА ЖДАНОВА БР. 32	Са препрекама, ивичњаџи	Са препрекам а, ивичњаџи	Постоји, није прописн о обележе но	Није приступач ан, три степеника	Неприступ ачна, са прагом од 2-3 цм	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
69	ДВ "БИСЕР" ОМЛАДИНСКИ Х БРИГАДА БР. 106	Са препрекама, ивичњаџи	Са препрекам а, ивичњаџи	Не постоји	Неприступ ачан, 7 степеника од 19цм	Приступач на	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
70	ДВ "БИСЕР" ОМЛАДИНСКИ Х БРИГАДА БР. 106	Са препрекама, ивичњаџи	Са препрекам а, ивичњаџи	Не постоји	Неприступ ачан, 7 степеника од 19цм	Приступач на	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
71	ДВ "СРНА" ОМЛАДИНСКИ Х БРИГАДА БР. 136	Без препрека	Без препрека	Не постоји	Приступач ан, постоји рампа	Приступач на	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		

72	ДВ "СРНА" ОМЛАДИНСКИ Х БРИГАДА БР. 136	Без препрека	Без препрека	Не постоји	Приступач ан, постоји рампа	Приступач на	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
73	ОШ "20. ОКТОБАР" ОМЛАДИНСКИ Х БРИГАДА БР. 138	Без препрека	Без препрека, спуштени ивичњаци	Не постоји	Неприступ ачан, 6 степеника од 16цм	Приступач на	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		Размотрит и поставља ње рампе за превазила жење степеника на улазу, а како се ради о школи ово је дугорочно потребно да би деца са инвалидит етом могла да користе ову школу
74	ОШ "20. ОКТОБАР" ОМЛАДИНСКИ Х БРИГАДА БР. 138	Без препрека	Без препрека, спуштени ивичњаци	Не постоји	Неприступ ачан, 6 степеника од 16цм	Приступач на	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		исто

75	ОПШТИНСКИ УСЛУЖНИ ЦЕНТАР ЈУРИЈА ГАГАРИНА БР. 81	Без препрека, спуштени ивичњаци и рампе	Без препрека, спуштени ивичњаци	Не постоји	Неприступ ачан, један степеник од 20 цм	Приступач на	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји	Сем улаза са једним степенико постоје и два друга приступачна улаза	Обезбедит и улаз кроз приступач не улзе на дан гласања (или премостит и један степеник)
76	МЗ "САВСКИ КЕЈ" ЈУРИЈА ГАГАРИНА БР. 81	Без препрека, спуштени ивичњаци и рампе	Без препрека, спуштени ивичњаци	Не постоји	Неприступ ачан, један степеник од 20 цм	Приступач на	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		Направити монтажну рампу да би се премостио један степеник од 20цм
77	ОШ "20. ОКТОБАР" ОМЛАДИНСКИ Х БРИГАДА БР. 138	Без препрека	Без препрека, спуштени ивичњаци	Не постоји	Неприступ ачан, 6 степеника од 16цм	Приступач на	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		исто
78	ОШ "20. ОКТОБАР" ОМЛАДИНСКИ Х БРИГАДА БР. 138	Без препрека	Без препрека, спуштени ивичњаци	Не постоји	Неприступ ачан, 6 степеника од 16цм	Приступач на	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		исто
79	ОПШТИНСКИ УСЛУЖНИ ЦЕНТАР - КАТАСТАР ЈУРИЈА ГАГАРИНА БР. 81	Без препрека, спуштени ивичњаци и рампе	Без препрека, спуштени ивичњаци	Не постоји	Неприступ ачан, један степеник од 20 цм	Приступач на	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		исто



80	МЗ "САВСКИ КЕЈ" - КЛУБ ПЕНЗИОНЕРА ЈУРИЈА ГАГАРИНА БР. 81	Без препрека, спуштени ивичњаци и рампе	Без препрека, спуштени ивичњаци	Не постоји	Неприступ ачан, један степеник од 20 цм	Приступач на	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		исто
81	ДОМ ЗДРАВЉА - ОПШТА МЕДИЦИНА - ГЛАВНИ УЛАЗ - ХОЛ ДЕСНО НЕХРУОВА БР. 53	Без препрека, постоје рампе	Без препрека, спуштени ивичњаци	Постоји	Неприступ ачан, постоји рампа која је изузетно стрма	Приступач на	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји	Могуће је да особа у колицима користи рампу на улазу, али само уз асистенцију	Размотрит и адаптацију рампе да нагиб не буде већи од 10%, посебно јер се ради о Дому здравља па је ово дугорочно потребно.
82	ДОМ ЗДРАВЉА - ЗУБНО НЕХРУОВА БР. 53	Без препрека, постоје рампе	Без препрека, спуштени ивичњаци	Постоји	Неприступ ачан, постоји рампа која је изузетно стрма	Приступач на	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји	исто	исто
83	ДОМ ЗДРАВЉА - ОПШТА МЕДИЦИНА - ГЛАВНИ УЛАЗ - ХОЛ ЛЕВО НЕХРУОВА БР. 53	Без препрека, постоје рампе	Без препрека, спуштени ивичњаци	Постоји	Неприступ ачан, постоји рампа која је изузетно стрма	Приступач на	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји	исто	исто

84	ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" ЈУРИЈА ГАГАРИНА БР. 195	Без препрека, спуштени ивичњаци и рампе	Без препрека, спуштени ивичњаци	Не постоји	Приступачан, постоји рампа	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји	Позитивно је што је улаз у БМ са дворишне стране, где је улаз приступачан	
85	ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" ЈУРИЈА ГАГАРИНА БР. 195	Без препрека, спуштени ивичњаци и рампе	Без препрека, спуштени ивичњаци	Не постоји	Приступачан, постоји рампа	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји	исто	
86	ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" ЈУРИЈА ГАГАРИНА БР. 195	Без препрека, спуштени ивичњаци и рампе	Без препрека, спуштени ивичњаци	Не постоји	Приступачан, постоји рампа	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји	исто	
87	МЗ "САВА" - МАЛА САЛА ЈУРИЈА ГАГАРИНА БР. 221	Без препрека, спуштени ивичњаци и рампе	Без препрека, спуштени ивичњаци	Не постоји	Приступачан, постоји рампа	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
88	МЗ "САВА" - ВЕЛИКА САЛА ЈУРИЈА ГАГАРИНА БР. 221	Без препрека, спуштени ивичњаци и рампе	Без препрека, спуштени ивичњаци	Не постоји	Приступачан, постоји рампа	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
89	МЗ "САВА" - ВЕЛИКА САЛА ЈУРИЈА ГАГАРИНА БР. 221	Без препрека, спуштени ивичњаци и рампе	Без препрека, спуштени ивичњаци	Не постоји	Приступачан, постоји рампа	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		

90	МЗ "САВА" - ВЕЛИКА САЛА ЈУРИЈА ГАГАРИНА БР. 221	Без препрека, спуштени ивичњаци и рампе	Без препрека, спуштени ивичњаци	Не постоји	Приступач ан, постоји рампа	Приступач на	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
91	ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" ЈУРИЈА ГАГАРИНА БР. 195	Без препрека, спуштени ивичњаци и рампе	Без препрека, спуштени ивичњаци	Не постоји	Приступач ан, постоји рампа	Приступач на	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји	исто	
92	КЛУБ ПЕНЗИОНЕРА ДР ИВАНА РИБАРА БР. 8	Без препрека,сп уштени ивичњаци	Без препрека, спуштени ивичњаци	Не постоји	Није приступач ан, 6 степеника од 16цм	Неприступ ачна, са прагом од 10 цм	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
93	КЛУБ ПЕНЗИОНЕРА ДР ИВАНА РИБАРА БР. 8	Без препрека, спуштени ивичњаци	Без препрека, спуштени ивичњаци	Не постоји	Није приступач ан, 6 степеника од 16цм	Неприступ ачна, са прагом од 10 цм	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
94	ИНСТИТУТ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ ДР ИВАНА РИБАРА ББ	Без информациј а – није било никога, објекат затворен								
95	ИНСТИТУТ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ ДР ИВАНА РИБАРА ББ	Без информациј а - није било никога, објекат затворен								

96	МЗ "БЕЖАНИЈСКИ БЛОКОВИ" ДР ИВАНА РИБАРА БР. 91	Без препрека, спуштени ивичњаци	Без препрека, спуштени ивичњаци	Не постоји	Приступач ан, у равни са тротоаром	Приступач на	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
97	МЗ "БЕЖАНИЈСКИ БЛОКОВИ" ДР ИВАНА РИБАРА БР. 91	Без препрека, спуштени ивичњаци	Без препрека, спуштени ивичњаци	Не постоји	Приступач ан, у равни са тротоаром	Приступач на	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
98	ДВ "ИСТОК" - ХОЛ ЈУРИЈА ГАГАРИНА БР. 168	Без препрека, спуштени ивичњаци и рампе	Без препрека, спуштени ивичњаци	Не постоји	Приступач ан, постоји рампа	Приступач на	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји	Рампа на улазу има избочине	Уклонити избочине на рампи
99	ДВ "ИСТОК" - САЛА ЈУРИЈА ГАГАРИНА БР. 168	Без препрека, спуштени ивичњаци и рампе	Без препрека, спуштени ивичњаци	Не постоји	Приступач ан, постоји рампа	Приступач на	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји	исто	исто
100	ОШ "КНЕГИЊА МИЛИЦА" ЈУРИЈА ГАГАРИНА БР. 78	Без препрека, спуштени ивичњаци и рампе	Без препрека, спуштени ивичњаци	Не постоји	Приступач ан, постоји рампа	Приступач на	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
101	МЗ "БЕЖАНИЈСКИ БЛОКОВИ" ДР ИВАНА РИБАРА БР. 91	Без препрека, спуштени ивичњаци	Без препрека, спуштени ивичњаци	Не постоји	Приступач ан, у равни са тротоаром	Приступач на	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
102	ОШ "КНЕГИЊА МИЛИЦА" ЈУРИЈА ГАГАРИНА БР. 78	Без препрека, спуштени ивичњаци и рампе	Без препрека, спуштени ивичњаци	Не постоји	Приступач ан, постоји рампа	Приступач на	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		

103	ОШ "КНЕГИЊА МИЛИЦА" ЈУРИЈА ГАГАРИНА БР. 78	Без препрека, спуштени ивичњаци и рампе	Без препрека, спуштени ивичњаци	Не постоји	Приступачан, постоји рампа	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
104	ОШ "КНЕГИЊА МИЛИЦА" ЈУРИЈА ГАГАРИНА БР. 78	Без препрека, спуштени ивичњаци и рампе	Без препрека, спуштени ивичњаци	Не постоји	Приступачан, постоји рампа	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
105	ОШ "КНЕГИЊА МИЛИЦА" ЈУРИЈА ГАГАРИНА БР. 78	Без препрека, спуштени ивичњаци и рампе	Без препрека, спуштени ивичњаци	Не постоји	Приступачан, постоји рампа	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
106	ОШ "КНЕГИЊА МИЛИЦА" ЈУРИЈА ГАГАРИНА БР. 78	Без препрека, спуштени ивичњаци и рампе	Без препрека, спуштени ивичњаци	Не постоји	Приступачан, постоји рампа	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
107	ОШ "КНЕГИЊА МИЛИЦА" ЈУРИЈА ГАГАРИНА БР. 78	Без препрека, спуштени ивичњаци и рампе	Без препрека, спуштени ивичњаци	Не постоји	Приступачан, постоји рампа	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
108	ОШ "ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ" ВОЈВОЂАНСКА БР. 61	Без препрека, рампе и спуштени ивичњаци	Без препрека, спуштени ивичњаци	Не постоји	Неприступачан, 7 степеника од 15цм	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
109	ОШ "ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ" ВОЈВОЂАНСКА БР. 61	Без препрека, рампе и спуштени ивичњаци	Без препрека, спуштени ивичњаци	Не постоји	Неприступачан, 7 степеника од 15цм	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		

110	ОШ "ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ" ВОЈВОЂАНСКА БР. 61	Без препрека, рампе и спуштени ивичњаци	Без препрека, спуштени ивичњаци	Не постоји	Неприступачан, 7 степеника од 15цм	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
111	ОШ "МЛАДОСТ" ГАНДИЈЕВА БР. 99	Без препрека на једној капији је рампа на другој равно	Са препрекама, ивичњаци	Постоји обележено али нема довољно простора за колица	Приступачан, постоји рампа	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји	Постоје две капије, једна има рампу али је закључана, на другој је раван улаз	Оборити ивичњаке на најближем пешачком прелазу.
112	ОШ "ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ" ВОЈВОЂАНСКА БР. 61	Без препрека, рампе и спуштени ивичњаци	Без препрека, спуштени ивичњаци	Не постоји	Неприступачан, 7 степеника од 15цм	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
113	МЗ "МЛАДОСТ" ГАНДИЈЕВА БР. 114	Без информација – није могло да се уђе, закључано, није било никога								
114	ОШ "МЛАДОСТ" ГАНДИЈЕВА БР. 99	Без препрека на једној капији је рампа на другој равно	Са препрекама, ивичњаци	Постоји обележено али нема довољно простора за колица	Приступачан, постоји рампа	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји	исто	исто

115	ОШ "МЛАДОСТ" ГАНДИЈЕВА БР. 99	Без препрека на једној капији је рампа на другој равно	Са препрекама, ивичњаци	Постоји обележе но али нема довољно простора за колица	Приступач ан, постоји рампа	Приступач на	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји	исто	исто
116	ОШ "МЛАДОСТ" ГАНДИЈЕВА БР. 99	Без препрека на једној капији је рампа на другој равно	Са препрекама, ивичњаци чњаци	Постоји обележе но али нема довољно простора за колица	Приступач ан, постоји рампа	Приступач на	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји	исто	исто
117	ОШ "МЛАДОСТ"ГГА НДИЈЕВА БР. 99	Без препрека на једној капији је рампа на другој равно	Са препрекама, ивичњаци	Постоји обележе но али нема довољно простора за колица	Приступач ан, постоји рампа	Приступач на	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји	исто	исто
118	ДВ "ВРАБАЦ" ДАНИЛА ЛЕКИЋА- ШПАНЦА БР. 2	Без препрека, спуштени ивичњаци	Без препрека, спуштени ивичњаци	Не постоји	Приступач ан, постоји рампа	Приступач на	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
119	ОШ "БОРИСЛАВ ПЕКИЋ" ДАНИЛА ЛЕКИЋА- ШПАНЦА БР. 27	Са препрекама, ивичњаци и успони	Без препрека, спуштени ивичњаци	Не постоји	Неприступ ачан, 2 степеника од 17цм	Приступач на	Неприступачн о, није у једном нивоу	Не постоји	Постоји улаз из дворишта са два степеника, где се може монирати рампа. Улази се директно на ниво где се одржавају избори	Поставити монтажну рампу за 2 степеника на улаз из дворишта.

120	ДВ "ВРАБАЦ" ДАНИЛА ЛЕКИЋА- ШПАНЦА БР. 2	Без препрека, спуштени ивичњаци	Без препрека, спуштени ивичњаци	Не постоји	Приступач ан, постоји рампа	Приступач на	Приступачно, све ј у једном нивоу	Не постоји		
121	МЗ "БЕЖАНИЈСКА КОСА" ПАРТИЗАНСКЕ АВИЈАЦИЈЕ БР. 25	МЗ пребачена у општину Нови Београд								
122	ОШ "ДРАГАН ЛУКИЋ" НЕДЕ СПАСОЈЕВИЋ БР. 6	Без препрек, спуштени ивичњаци и рампе	Без препрек, спуштени ивичњаци и рампе	Не постоји	Приступач ан, постоји рампа	Приступач на	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
123	ОШ "ДРАГАН ЛУКИЋ" НЕДЕ СПАСОЈЕВИЋ 6	Без препрек, спуштени ивичњаци и рампе	Без препрек, спуштени ивичњаци и рампе	Не постоји	Приступач ан, постоји рампа	Приступач на	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
124	ОШ "ДРАГАН ЛУКИЋ" НЕДЕ СПАСОЈЕВИЋ БР. 6	Без препрек, спуштени ивичњаци и рампе	Без препрек, спуштени ивичњаци и рампе	Не постоји	Приступач ан, постоји рампа	Приступач на	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
125	ОШ "ДРАГАН ЛУКИЋ" НЕДЕ СПАСОЈЕВИЋ БР. 6	Без препрек, спуштени ивичњаци и рампе	Без препрек, спуштени ивичњаци и рампе	Не постоји	Приступач ан, постоји рампа	Приступач на	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		



126	ОШ "БОРИСЛАВ ПЕКИЋ" ДАНИЛА ЛЕКИЋА- ШПАНЦА БР. 27	Са препрекама, ивичњаци и успони	Без препрека, спуштени ивичњаци	Не постоји	Неприступ ачан, 2 степеника од 17цм	Приступач на	Неприступачн о, није у једном нивоу	Не постоји		исто
127	ОШ "БОРИСЛАВ ПЕКИЋ" ДАНИЛА ЛЕКИЋА- ШПАНЦА БР. 27	Са препрекама, ивичњаци и успони	Без препрека, спуштени ивичњаци	Не постоји	Неприступ ачан, 2 степеника од 17цм	Приступач на	Неприступачн о, није у једном нивоу	Не постоји		исто
128	ОШ "БОРИСЛАВ ПЕКИЋ" ДАНИЛА ЛЕКИЋА- ШПАНЦА БР. 27	Са препрекама, ивичњаци и успони	Без препрека, спуштени ивичњаци	Не постоји	Неприступ ачан, 2 степеника од 17цм	Приступач на	Неприступачн о, није у једном нивоу	Не постоји		исто
129	ОШ "ДРАГАН ЛУКИЋ" НЕДЕ СПАСОЈЕВИЋ БР. 6	Без препрек, спуштени ивичњаци и рампе	Без препрек, спуштени ивичњаци и рампе	Не постоји	Приступач ан, постоји рампа	Приступач на	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
130	ОШ "ДРАГАН ЛУКИЋ" НЕДЕ СПАСОЈЕВИЋ БР. 6	Без препрек, спуштени ивичњаци и рампе	Без препрек, спуштени ивичњаци и рампе	Не постоји	Приступач ан, постоји рампа	Приступач на	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
131	ОШ "ДРАГАН ЛУКИЋ" НЕДЕ СПАСОЈЕВИЋ БР. 6	Без препрек, спуштени ивичњаци и рампе	Без препрек, спуштени ивичњаци и рампе	Не постоји	Приступач ан, постоји рампа	Приступач на	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		

132	ДВ "БАМБИ" ЗЕМУНСКА БР. 3Б	Без препрека, спуштени ивичњаци	Без препрека, спуштени ивичњаци	Не постоји	Приступач ан, у равни са тротоаром	Приступач на	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
133	МЗ "БЕЖАНИЈА" ПЕРЕ СЕГЕДИНЦА БР. 13	Објект затворен, Није било могуће ући у објект								
134	ОШ "МИЛАН РАКИЋ" ВОЈВОЂАНСК А БР. 62	Без препрека, рампе и спуштени ивичњаци	Без препрека, спуштени ивичњаци	Не постоји	Приступач ан, постоји рампа	Неприступ ачна, са прагом од 3 цм	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		Премостит и мали праг од 3 цм на вратима
135	ОШ "МИЛАН РАКИЋ" ВОЈВОЂАНСК А БР. 62	Без препрека, рампе и спуштени ивичњаци	Без препрека, спуштени ивичњаци	Не постоји	Приступач ан, постоји рампа	Неприступ ачна, са прагом од 3 цм	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		исто
136	ОШ "ВЛАДА ОБРАДОВИЋ - КАМЕНИ" ДОБАНОВАЧК А БР. 2А	Са препрекама, ивичњаци	Без препрека, спуштени ивичњаци	Не постоји	Неприступ ачан, 3 степеника од 17 цм	Приступач на	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји	На степеништу посотји могућност постављања бетонске рампе под углом који би био приступачан за ОСИ	Премостит и три степеника рампом, спустити ивичњаке на прилазу
137	ОШ "ВЛАДА ОБРАДОВИЋ - КАМЕНИ" ДОБАНОВАЧК А БР. 2А	Са препрекама, ивичњаци	Без препрека, спуштени ивичњаци	Не постоји	Неприступ ачан, 3 степеника од 17 цм	Приступач на	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји	исто	исто

138	ОШ "ВЛАДА ОБРАДОВИЋ - КАМЕНИ" ДОБАНОВАЧКА БР. 2А	Са препрекама, ивичњаци	Без препрека, спуштени ивичњаци	Не постоји	Неприступачан, 3 степеника од 17 цм	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји	исто	исто
139	ОШ "ВЛАДА ОБРАДОВИЋ - КАМЕНИ" ДОБАНОВАЧКА БР. 2А	Са препрекама, ивичњаци	Без препрека, спуштени ивичњаци	Не постоји	Неприступачан, 3 степеника од 17 цм	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји	исто	исто
140	ДВ "ТЕСЛА - НАУКА ЗА ЖИВОТ" БУЛЕВАР ЦРВЕНЕ АРМИЈЕ БР. 1	Без информација – није могла да се пронађе адреса								
141	МЗ "ДР ИВАНА РИБАРА" МИЛЕВЕ МАРИЋ АЈНШТАЈН БР. 28	Без препрека, спуштени ивичњаци и рампе	Без препрека, спуштени ивичњаци	Постоји	Неприступачан, један степеник од 6 цм	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		Премостит и 1 степеник на улазу у објекат монтажном рампом.



## ГРАД КРАГУЈЕВАЦ



## САЖЕТАК АНАЛИЗЕ

Центар за самостални живот особа са инвалидитетом Србије је током децембра 2017, јануара и фебруара 2018 године обишао објекте који су били одређени за бирачка места током председничких избора 2017. године у Граду Крагујевцу. Тим Центра је обишао **80 бирачких места (од укупно 168)**, односно око половине укупног броја бирачких места.


### Пристапачност бирачког места

Анализа пристапачности улаза у бирачка места је показала да претежно нису поштовани стандарди пристапачности и да је **62% бирачких места из узорка непристапачно** особама које користе инвалидска колица или се отежано крећу. **Препреке које су најчешће на улазу су високе степеннице.** У мањини су пристапачна бирачка места и она се углавном налазе у месним заједницама и основним школама.



### Пешачки прелази у близини бирачких места


Пешачки прелази у близини бирачких места у већини случајева су **непристапачни или не постоје у близини бирачких места (55%)**. Треба обратити пажњу на податак да од тога чак 26% бирачких места уопште нема обележен пешачки прелаз у близини, што је проблем како за особе са инвалидитетом, тако и за све остале бираче.



### Прилази до бирачких места и паркинг места за ОСИ

Половина прилаза до бирачких места су **приступачни (54%)**. Препреке које су посматрачи забележили су високи ивичњаци, степеници, стрми успони и неравне површине.

Подаци о **паркинг местима за особе са инвалидитетом** у близини бирачких места су изразито неповољни. У чак **84% случајева она не постоје или су непрописно обележена**. Због тога је, где год у близини бирачких места постоје општа паркиралишта, потребно обележити најмање једно паркинг место за особе са инвалидитетом, у складу са прописаним стандардима.



### Врата на улазима до бирачког места и кретање унутар објекта

Врата на улазима у објекте су **приступачна у 61% случајева**. Најчешћу препреку код неприступачних врата представљају прагови и степенице. **Кретање унутар објекта** је задовољавајуће - у једном нивоу или са одговарајућим могућностима за премошћавање препрека у **96% случајева**.



### Комуникација и информације

Најлошија је ситуација када говоримо о комуникацијској и информационој приступачности за слепе, слабовиде, глуве и наглуве особе, јер су **сва бирачка места неприступачна за ову популацију**. Међутим, у случају одржавања избора, **комуникација се мањим интервенцијама може значајно побољшати**, погово када је реч о обележавању простора и информација за глуве и наглуве особе током изборног дана.


### Закључак и добри примери

Бирачка места из узорка су високо неприступачна због немогућности улаза у објекат, па је у већини бирачких места пре свега потребно интервенисати на овом пољу.

Нека од приступачнијих бирачких места су у ОШ „**Мирко Јовановић**“ (БМ 5) и ОШ „**Мома Станојловић**“ (БМ 23). Оба бирачка места уз минималне интервенције могу у потпуности постати приступачна. Ова бирачка места би уједно могла бити и добри примери за одабир других објеката. Као пример бирачких места које треба избегавати може се навести пример **Месне заједнице „Илићево“ (БМ 85)**.

Време које је на располагању до одржавања наредних избора треба искористити за постављање рампи и платформи на улазу у она бирачка места за која не постоје приступачне алтернативе. Бирачка места са великим бројем степеника на улазу, стрмим успонима на прилазу и сл. треба заменити другим приступачним објектима.

7. Посебне информације и комуникације са бирачима



**ДЕТАЉНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРИСТУПАЧНОСТИ БИРАЧКИХ МЕСТА  
У ГРАДУ КРАГУЈЕВЦУ**

ЛЕГЕНДА	
Без препрека	
Са препрекама	
Без обиласка БМ	
Могуће брзе и једноставне интервенције	

Р.бр. БМ	Назив бирачког места	Прилаз до објекта	Пешачки прелаз у близини	Паркинг место за оси	Улаз у објекат	Врата на улазу	Кретање унутар објекта	Посебне информације и комуникације са бирачима	Напомене	Препоруке
1	МЗ АЕРОДРОМ - ДОМ ЗДРАВЉА	Са препрекама (степеници, ивичњаци)	Нема обележен пешачки прелаз	Не постоји	Неприступачан, 2 степеника од 20цм	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
2	МЗ АЕРОДРОМ - МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА	Без препрека (рампе)	Нема обележен пешачки прелаз	Не постоји	Приступачан (у равни са тротоаром)	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		Обележити прелаз и паркинг, уредити посебну комуникацију
3	МЗ АЕРОДРОМ - ОБДАНИШТЕ "ПОЛЕТАРАЦ"	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Не постоји	Приступачан (у равни са тротоаром)	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		Обележити паркинг и уредити посебну комуникацију.



4	МЗ АЕРОДРОМ - МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА	Без препрека (рампе)	Нема обележен пешачки прелаз	Не постоји	Приступачан (у равни са тротоаром)	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		Обележити прелаз и паркинг, уредити посебну комуникац ију
5	МЗ АЕРОДРОМ - ОШ "МИРКО ЈОВАНОВИЋ"	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Постоји и приступачн о је	Приступачан (постоји рампа)	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји	гласање се одвија у приземљу	Уредити посебну комуникац ију
6	МЗ УГЉЕШНИЦА - МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА	Са препрекам а (ивичњаци )	Са препрекам а (ивичњаци )	Не постоји	Неприступача н (стаза под косином са степеницама)	Неприступач на (уска)	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји	Могуће урадити посебну приступачн у стазу на улазу уместо постојеће под косином	
7	МЗ УГЉЕШНИЦА - ОШ "МИРКО ЈОВАНОВИЋ"	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Постоји и приступачн о је	Приступачан (постоји рампа)	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји	гласање се одвија у приземљу	Уредити посебну комуникац ију
8	МЗ СУШИЦА - МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА	Са препрекам а (стрми успони)	Са препрекам а (ивичњаци )	Не постоји	Неприступача н (стаза није у равни са тротоаром)	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
9	МЗ СУШИЦА - МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА	Са препрекам а (стрми успони)	Са препрекам а (ивичњаци )	Не постоји	Неприступача н (стаза није у равни са тротоаром)	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		

10	МЗ СУШИЦА - ПОШТА "АЕРОДРОМ"	Са препрекама (степеници, ивичњаци)	Са препрекама (ивичњаци)	Не постоји	Неприступачан, 5 степеника од 20цм	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
11	МЗ ВАШАРИШТЕ - МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА	Са препрекама (степеници, ивичњаци)	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Не постоји	Неприступачан, 6 степеника од 25цм	Неприступачан, са прагом од 10цм и са два реда степеника након уласка	Неприступачно, није у једном нивоу	Не постоји		
12	МЗ ВАШАРИШТЕ - ОШ "ЈОВАН ПОПОВИЋ"	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Не постоји	Приступачан (постоји рампа)	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		Обележити паркинг и уредити посебну коуникацију
13	МЗ ВАШАРИШТЕ - МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА	Са препрекама (степеници, ивичњаци)	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Не постоји	Неприступачан, 6 степеника од 25цм	Неприступачан, са прагом од 10цм и са два реда степеника након уласка	Неприступачно, није у једном нивоу	Не постоји		
14	МЗ ВАШАРИШТЕ - ТЕХНИЧКА ШКОЛА	Са препрекама (степеници)	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Постоји и приступачно је	Неприступачан, 4 степеника од 20цм	Неприступачан, са прагом од 10цм	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји	Без препрека је споредни улаз	
15	МЗ ВАШАРИШТЕ - МЕДИЦИНСКА ШКОЛА	Са препрекама (степеници)	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Не постоји	Неприступачан, 10 степеника од 15цм	Неприступачан, са прагом од 10цм	Неприступачно, није у једном нивоу	Не постоји		

		ивичњаци)								
16	МЗ 1. МАЈ - ОШ "21. ОКТОБАР"	Са препрекама (стрми успони)	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Не постоји	Неприступачан, 7 степеника од 17цм	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Без информација - непопуњен део у упитнику		
17	МЗ 1. МАЈ - АТД - ОЧНО ОДЕЉЕЊЕ	Без препрека (спуштени ивичњаци, рампа)	Без препрека (спуштени ивичњаци, звучна сигнализација)	Не постоји	Неприступачан, 5 степеника од 15цм	Неприступачна (уска)	Неприступачна	Без информација - непопуњен део у упитнику		
18	МЗ 1. МАЈ - ОБДАНИШТЕ "ЦРВЕНКАПА"	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Са препрекама (ивичњаци)	Не постоји	Неприступачан, 4 степеника	Приступачна	Приступачно, није у једном нивоу, али постоји могућност вертикалне комуникације	Без информација - непопуњен део у упитнику		
19	МЗ 1. МАЈ - ОБДАНИШТЕ "ЛАНЕ"	Са препрекама (степеници, ивичњаци)	Са препрекама (ивичњаци)	Постоји и приступачно је	Неприступачан, 4 степеника	Приступачна	Приступачно, није у једном нивоу, али постоји могућност вертикалне комуникације	Без информација - непопуњен део у упитнику		
20	МЗ 1. МАЈ - АТД - ПЛУЋНО ОДЕЉЕЊЕ	Без препрека (спуштени ивичњаци, рампа)	Без препрека (спуштени ивичњаци, звучна сигнализација)	Не постоји	Неприступачан, 5 степеника	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Без информација - непопуњен део у упитнику		

21	МЗ 1. МАЈ - ДРУШТВО "МУЛТИПЛЕ СКЛЕРОЗЕ"	Без препрека (рампа)	Без препрека	Постоји и приступачно је	Приступачан (постоји рампа)	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		Уредити посебну комуникацију
22	МЗ ПАЛИЛУЛА - ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА БРОЈ 2	Са препрекама (степеници, ивичњаци)	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Не постоји	Неприступачан, 3 степеника од 15цм +41 степеник (БМ је на другом спрату)	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
23	МЗ ПАЛИЛУЛА - ОШ "МОМА СТАНОЈЛОВИЋ"	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Без информација - непопуњен део у упитнику	Приступачан (постоји рампа)	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		Уредити посебну комуникацију
24	МЗ ПАЛИЛУЛА - ОШ "МОМА СТАНОЈЛОВИЋ"									
25	МЗ ПАЛИЛУЛА - ОШ "З. КРАГУЈЕВАЧКИ БАТАЉОН"	Са препрекама (стрми успони, степеници, ивичњаци)	Са препрекама (ивичњаци)	Не постоји	Неприступачан, стрма равна	Приступачна	Неприступачно, није у једном нивоу	Не постоји		
26	МЗ ПАЛИЛУЛА - ДРУШТВЕНА ПРОСТОРИЈА - "ЉУБИНЕ ЛИВАДЕ"									
27	МЗ БАГРЕМАР - МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА									

28	МЗ БАГРЕМАР - БИФЕ "БАГРЕМАР"									
29	МЗ БАГРЕМАР - ОБДАНИШТЕ "КОЛИБРИ"									
30	МЗ СТАРА РАДНИЧКА КОЛОНИЈА - ОШ "СТАНИСЛАВ СРЕМЧЕВИЋ"	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Не постоји	Неприступача н, 13 степеника од 15 цм	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји	Школа има приступача н споредни улаз који би се могао користити уколико би БМ била у примземљу . Сада се налазе на спрату и користи се главни улаз који је неприступа чан.	
31	МЗ СТАРА РАДНИЧКА КОЛОНИЈА - О.Ш. "СТАНИСЛАВ СРЕМЧЕВИЋ"	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Не постоји	Неприступача н, 13 степеника од 15 цм	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји	исто	
32	МЗ 21. ОКТОБАР - МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА	Са препрекам а (ивичњаци)	Са препрекам а (ивичњаци)	Не постоји	Неприступача н, 3 степеника од 15 цм	Неприступач на (са прагом од 2- 3цм)	Неприступачно, није у једном нивоу	Не постоји		

		)	)							
33	МЗ 21. ОКТОБАР - ЖКП "ГРАДСКЕ ТРЖНИЦЕ"	Са препрекама (ивичњаци)	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Постоји и приступачно је	Неприступачан, 1+6 степеника од 12цм	Неприступачан (са степеником од 12цм)	Неприступачно, није у једном нивоу	Не постоји		
34	МЗ 21. ОКТОБАР - САВЕЗ ГЛУВИХ	Са препрекама (стрма рампа)	Без препрека (тактилно поље безбедности)	Постоји и приступачно је	Приступачан (у равни са тротоаром и има рампу)	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
35	МЗ 21. ОКТОБАР - МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА	Са препрекама (ивичњаци)	Са препрекама (ивичњаци)	Не постоји	Неприступачан, 3 степеника од 15 цм	Неприступачан (са прагом од 2-3цм)	Неприступачно, није у једном нивоу	Не постоји		
36	МЗ 21. ОКТОБАР - ОБДАНИШТЕ "ЗЕКА"	Са препрекама (ивичњаци)	Са препрекама (ивичњаци)	Не постоји	Неприступачан, постоји рампа која је под лошим нагибом и без држача	Неприступачан (уска и отварају се на споља)	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
37	МЗ ЦЕНТАР ГРАДА - НОВА ПОШТА - ВЕЛИКА ШАЛТЕР САЛА	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Без препрека (спуштени ивичњаци, тактилно поље безбедности)	Не постоји	Неприступачан, 3 степеника од 20 цм	Неприступачан (са тешким механизмом)	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		

38	МЗ ЦЕНТАР ГРАДА - ОШ "РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ "	Без препрека (спуштени ивичњаџи)	Без препрека (спуштени ивичњаџи)	Не постоји	Приступачан (постоји рампа)	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Без информација - непопуњен део у упитнику		Обележити паркинг
39	МЗ ЦЕНТАР ГРАДА - ЗГРАДА СУДА	Без препрека (спуштени ивичњаџи, рампе)	Без препрека (спуштени ивичњаџи)	Не постоји	Приступачан	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји	На споредном улазу постоји један степеник од 3 цм	Обележити паркинг и уредити посебну коуникациј у
40	МЗ ПИВАРА - ЗДРАВСТВЕН А СТАНИЦА									
41	МЗ ПИВАРА - МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА	Са препрекам а (ивичњаџи )	Без информац ија - непопуњен део у упитнику	Не постоји	Приступачан (у равни са тротоаром)	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
42	МЗ ПИВАРА - ТЕХНИЧКА ШКОЛА ЗА МАШИНСТВО И САОБРАЋАЈ	Без препрека	Без препрека	Постоји и приступачн о је	Неприступача н, 1 степеник	Приступачна	Неприступачно, није у једном нивоу (10 степеника)	Не постоји		
43	МЗ НАРОДНИ ХЕРОЈ ФИЛИП КЉАЈИЋ - ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ"	Са препрекам а (степеници , ивичњаџи)	Са препрекам а (ивичњаџи )	Не постоји	Неприступача н, 6 степеника од 15цм	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		

44	МЗ НАРОДНИ ХЕРОЈ ФИЛИП КЉАЈИЋ - ОШ "ВУК СТЕФАНОВИЋ КРАЦИЋ"	Без препрека (рампе)	Са препрекама (ивичњаци)	Не постоји	Неприступачан, постоји рампа али и степеник од 10цм	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
45	МЗ НАРОДНИ ХЕРОЈ ФИЛИП КЉАЈИЋ - ОШ "ВУК СТЕФАНОВИЋ КРАЦИЋ"	Без препрека (рампе)	Са препрекама (ивичњаци)	Не постоји	Неприступачан, постоји рампа али и степеник од 10цм	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
46	МЗ НАРОДНИ ХЕРОЈ ФИЛИП КЉАЈИЋ - МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА	Са препрекама (степеници, ивичњаци)	Нема обележен пешачки прелаз	Не постоји	Неприступачан, праг од 4 цм	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји	Премостити праг и оборити ивичњаке на прилазу	
47	МЗ ЕРДОГЛИЈА - ПРОСТОРИЈЕ МЗ	Са препрекама (стрми успони, степеници, ивичњаци)	Нема обележен пешачки прелаз	Не постоји	Неприступачан, 10 степеника од 30цм	Неприступачан са тешким механизмом	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
48	МЗ ЕРДОГЛИЈА - СПЕЦИЈАЛНА ШКОЛА "ВУКАШИН МАРКОВИЋ"	Са препрекама ивичњаци	Нема обележен пешачки прелаз	Не постоји	Неприступачан, има рампу али је стрма и уска	Неприступачан (уска)	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
49	МЗ БУБАЊ - УСТАНОВА ЗА ДЕЦУ "НАДА НАУМОВИЋ"	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Не постоји	Приступачан (у равни са тротоаром)	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		Обележити паркинг и посебну комуникацију



50	МЗ БУБАЊ - ОШ "СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ"	Са препрекама (ивичњаци, узан тротоар)	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Не постоји	Приступачан (рампа)	Неприступачна (са тешким механизмом)	Неприступачно, није у једном нивоу	Не постоји	Можућност измештања БМ у сутерен	
51	МЗ БУБАЊ - ДОМ САМОУПРАВЉАЧА - ХОЛ	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Без препрека (спуштени ивичњаци, тактилно поље безбедности)	Постоји и приступачно је	Приступачан (рампа)	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		Уредити посебну комуникацију
52	МЗ БУБАЊ - МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА	Са препрекама (степеници, ивичњаци)	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Не постоји	Неприступачан, 5 степеника од 30 цм	Неприступачна (са тешким механизмом)	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји	Запослени кажу да се ради на побољшању у приступачности - изградњи рампе	
53	МЗ ЛЕПЕНИЦА - ОШ "МИЛУТИН И ДРАГИЊА ТОДОРОВИЋ"	Са препрекама (ивичњаци)	Са препрекама	Не постоји	Неприступачан, 7 степеника од 15 цм	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
54	МЗ ЛЕПЕНИЦА - МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА	Са препрекама (степеници)	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Не постоји	Неприступачан, 15 степеника од 15 цм	Неприступачна (са степеником)	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		

55	МЗ ЛЕПЕНИЦА - ОБДАНИШТЕ "ЧУПЕРАК"	Са препрекама (стрми успони, ивичњаџи)	Са препрекама	Не постоји	Приступачан (рампа)	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
56	МЗ КОРИЋАНИ - МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА	Без препрека (спуштени ивичњаџи)	Нема обележен пешачки прелаз	Не постоји	Неприступачан, 1 степеник од 10 цм	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
57	МЗ КОРИЋАНИ - КАФАНА "КРАЉИЦА" (РАШИЦА)									
58	МЗ ВЕЛИКО ПОЉЕ - ОШ "НАТАЛИЈА НАНА НЕДЕЉКОВИЋ"									
59	МЗ БРЕСНИЦА III - "РАКИНА КАФАНА"	Са препрекама	Нема обележен пешачки прелаз	Не постоји	Неприступачан, 4 степеника од 20цм	Неприступачна (са прагом од 2цм)	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
60	МЗ БРЕСНИЦА III - МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА	Са препрекама (степеници, ивичњаџи)	Нема обележен пешачки прелаз	Не постоји	Неприступачан, 2 степеника од 22цм	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
61	МЗ ВЕЛИКО ПОЉЕ - МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА									

62	МЗ ВЕЛИКО ПОЉЕ - ОШ "НАТАЛИЈА НАНА НЕДЕЉКОВИ Ћ"									
63	МЗ ВЕЛИКО ПОЉЕ - ДРУШТВЕНЕ ПРОСТОРИЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ									
64	МЗ МАЛЕ ПЧЕЛИЦЕ - НОВО НАСЕЉЕ - МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА - КЛУБ ПЕНЗИОНЕРА									
65	МЗ МАЛЕ ПЧЕЛИЦЕ - НОВО НАСЕЉЕ - ОШ "ДРАГИША МИХАЈЛОВИЋ"									
66	МЗ ЕРДЕЧ - ДОМ КУЛТУРЕ	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Не постоји	Приступачан (у равни са тротоаром)	Неприступач на (са прагом од 5 цм)	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
67	МЗ ЕРДЕЧ - ОШ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ"	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Не постоји	Приступачан (рампа)	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		Обележити паркинг и уредити посебну комуникац

										ију
68	МЗ СТАНОВО - МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА	Са препрекам а (степеници )	Са препрекам а (ивичњаци )	Не постоји	Неприступача н, 4 степеника од 15цм	Неприступач на (са прагом од 5 цм)	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
69	МЗ СТАНОВО - ДОМ ОМЛАДИНЕ (БАРАКА)	Са препрекам а (неасфалт иран)	Са препрекам а (ивичњаци )	Не постоји	Неприступача н	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
70	МЗ СТАНОВО - ОШ "ЖИВАДИНКА ДИВАЦ"	Са препрекам а (степеници )	Са препрекам а (ивичњаци )	Не постоји	Неприступача н, 8 степеника од 20цм	Неприступач на (са прагом од 5цм)	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
71	МЗ СТАНОВО - ОШ "ДРАГИША МИХАЈЛОВИ Ћ"	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Са препрекам а (ивичњаци )	Не постоји	Приступачан (рампа)	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
72	МЗ СТАНОВО - ДОМ ЗДРАВЉА У СТАНОВУ	Без препрека (рампе)	Са препрекам а (ивичњаци )	Постоји	Приступачан (рампа)	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
73	МЗ СТАНОВО - ОШ "ДРАГИША МИХАЈЛОВИ Ћ"	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Са препрекам а (ивичњаци )	Не постоји	Приступачан (рампа)	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		

74	МЗ МАЛЕ ПЧЕЛИЦЕ - МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА									
75	МЗ МАЛЕ ПЧЕЛИЦЕ - ПОСЛОВНИ ПРОСТОР "ОТОВИЋ"	Са препрекама (нераван терен)	Нема обележен пешачки прелаз	Не постоји	Неприступачна, нема тротоар са улице	Неприступачна (са прагом од 3цм)	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
76	МЗ БЕЛОШЕВАЦ - ОСНОВНА ШКОЛА	Са препрекама (стрми успони, степеници, ивичњаци)	Нема обележен пешачки прелаз	Не постоји	Неприступачна, 7 степеника од 23цм	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
77	МЗ БЕЛОШЕВАЦ - ОСНОВНА ШКОЛА	Са препрекама (стрми успони, степеници, ивичњаци)	Нема обележен пешачки прелаз	Не постоји	Неприступачна, 7 степеника од 23цм	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
78	МЗ БЕЛОШЕВАЦ - ОШ "ДРАГИША ЛУКОВИЋ ШПАНАЦ"	Без препрека	Са препрекама (ивичњаци)	Не постоји	Приступачан (рампа)	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
79	МЗ БЕЛОШЕВАЦ - ОШ "ДРАГИША ЛУКОВИЋ ШПАНАЦ"	Без препрека	Са препрекама (ивичњаци)	Не постоји	Приступачан (рампа)	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		

80	МЗ БЕЛОШЕВАЦ - ОШ "ДРАГИША ЛУКОВИЋ ШПАНАЦ"	Без препрека	Са препрекама (ивичњаци)	Не постоји	Приступачан (рампа)	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
81	МЗ БЕЛОШЕВАЦ - ОШ "ДРАГИША ЛУКОВИЋ ШПАНАЦ"	Без препрека	Са препрекама (ивичњаци)	Не постоји	Приступачан (рампа)	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
82	МЗ БЕЛОШЕВАЦ - ОШ "ДРАГИША ЛУКОВИЋ ШПАНАЦ"	Без препрека	Са препрекама (ивичњаци)	Не постоји	Приступачан (рампа)	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
83	МЗ БЕЛОШЕВАЦ - ОШ "ДРАГИША ЛУКОВИЋ ШПАНАЦ"	Без препрека	Са препрекама (ивичњаци)	Не постоји	Приступачан (рампа)	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
84	МЗ ЖДРАЉИЦА - ДОМ КУЛТУРЕ	Са препрекама (стрми успони)	Нема обележен пешачки прелаз	Не постоји	Неприступачан, 7 степеника од 18 цм	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
85	МЗ ИЛИЋЕВО - МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА	Са препрекама (нема бетонирани стазе)	Нема обележен пешачки прелаз	Не постоји	Неприступачан, постоји рампа али је стрма	Неприступачна (отварају се на споља)	Неприступачно, није у једном нивоу	Не постоји		

86	МЗ ИЛИЋЕВО - ОШ "МИЛУТИН И ДРАГИЊА ТОДОРОВИЋ"									
87	МЗ ШУМАРИЦЕ - ОШ "ЈОВАН ПОПОВИЋ"									
88	МЗ ДИВОСТИН - ОШ "ЈОВАН ПОПОВИЋ"									
89	МЗ ДЕНИНО БРДО - ОШ "СВЕТИ САВА"	Без препрека	Нема обележен пешачки прелаз	Не постоји	Неприступача н, 6 степеника од 17 цм	Неприступач на (са лајсном висине 3 цм)	Неприступачно, није у једном нивоу	Не постоји		
90	МЗ ВИНОГРАДИ - ОШ "СВЕТИ САВА"	Без препрека	Нема обележен пешачки прелаз	Не постоји	Неприступача н, 6 степеника од 17 цм	Неприступач на (са лајсном висине 3 цм)	Неприступачно, није у једном нивоу	Не постоји		
91	МЗ ПОСКУРИЦЕ - ДОМ КУЛТУРЕ									
92	МЗ ШЉИВОВАЦ - ДОМ КУЛТУРЕ									
93	МЗ ПЕТРОВАЦ - МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА	Са препрекама (степеници)	Са препрекама (ивичњаки)	Не постоји	Неприступача н, 3 степеника	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		

94	МЗ ПЕТРОВАЦ - ОШ "МИРКО ЈОВАНОВИЋ"	Са препрекама (степеници, ивичњаци)	Са препрекама (ивичњаци)	Не постоји	Неприступачан, 4 степеника	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
95	МЗ НОВИ МИЛАНОВАЦ - ДОМ КУЛТУРЕ	Са препрекама (степеници, ивичњаци)	Са препрекама (ивичњаци)	Не постоји	Неприступачан, степенице	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
96	МЗ ГРОШНИЦА - МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА									
97	МЗ ГРОШНИЦА - КУЋА МИЛЕТИЋ МИЛИЈЕ									
98	МЗ ВИЊИШТА - ОСНОВНА ШКОЛА									
99	МЗ ГРОШНИЦА - ОШ "НАТАЛИЈА НАНА НЕДЕЉКОВИЋ"									
100	МЗ ГРОШНИЦА - ЈКП "ВОДОВОДИ"									



	КАНАЛИЗАЦИ ЈА"									
101	МЗ СТРАГАРИ - МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА									
102	МЗ СТРАГАРИ - ОШ "ЈУЛИЈАНА ЋАТИЋ"									
103	МЗ СТРАГАРИ - СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ ВЕЛИМИРА ПАНИЋА									
104	МЗ ЧУМИЋ - ПОСЛОВНИ ПРОСТОР РАЈЕ МАРИНКОВИ ЋА									
105	МЗ ЧУМИЋ - КУЋА ПРЕДРАГА ТОДОРОВИЋ									
106	МЗ ЧУМИЋ - ПОСЛОВНИ ПРОСТОР "СОВА" - САВИЋ ДЕЈАН									

107	МЗ ЧУМИЋ - КУЋА ГЛИШИЋ МИРОСЛАВА									
108	МЗ ЧУМИЋ - ДОМ КУЛТУРЕ									
109	МЗ МАРШИЋ - ОШ "19. ОКТОБАР"	Без препрека (рампе)	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Не постоји	Неприступача н, 3 степеника од 17 цм	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
110	МЗ ЈОВАНОВАЦ - МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА									
111	МЗ ДОЊЕ КОМАРИЦЕ - ОСНОВНА ШКОЛА									
112	МЗ БОТУЊЕ - ОШ "19. ОКТОБАР"									
113	МЗ КОРМАН - ОШ "19. ОКТОБАР"									
114	МЗ ГОРЊЕ КОМАРИЦЕ - ОСНОВНА ШКОЛА									

115	МЗ ТРМБАС - МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА									
116	МЗ ТЕФЕРИЧ - ОБЈЕКАТ "МИКАНОВА ГАРАЖА"									
117	МЗ БУКОРОВАЦ - ОШ "БУК СТЕФАНОВИ Ћ КАРАЦИЋ"									
118	МЗ ЈАБУЧЈЕ - ДОМ КУЛТУРЕ									
119	МЗ ВЕЛИКА СУГУБИНА - ДОМ КУЛТУРЕ									
120	МЗ ГОРЊА САБАНТА - ДОМ КУЛТУРЕ									
121	МЗ ДУЛЕНЕ - МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА									
122	МЗ ВЕЛИКЕ ПЧЕЛИЦЕ - ЧИТАОНИЦА									

123	МЗ ВЕЛИКЕ ПЧЕЛИЦЕ - ОБЈЕКАТ СЛАВОЉУБА ЋИРИЋА									
124	МЗ ДОЊА САБАНТА - ДОМ КУЛТУРЕ									
125	МЗ РЕСНИК - ПРОДАВНИЦА 33 РЕСНИК									
126	МЗ РЕСНИК - ОШ "СРЕТЕН МЛАДЕНОВИЋ"									
127	МЗ ЦВЕТОЈЕВАЦ - МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА									
128	МЗ ОПОРНИЦА - ОШ "СРЕТЕН МЛАДЕНОВИЋ"									
129	МЗ ДЕСИМИРОВ АЦ - ОШ "СРЕТЕН МЛАДЕНОВИЋ"									

130	МЗ ДЕСИМИРОВ АЦ - ЛОВАЧКИ ДОМ									
131	МЗ ДЕСИМИРОВ АЦ - КУЋА ЖИВОРАДА МАРИЧИЋА									
132	МЗ РОГОЈЕВАЦ - МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈ А									
133	МЗ КУТЛОВО - ДОМ КУЛТУРЕ									
134	МЗ ГОРЊЕ ГРБИЦЕ - ОМЛАДИНСК И ДОМ									
135	МЗ ДОЊЕ ГРБИЦЕ - МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА - ПРОДАВНИЦ А									
136	МЗ ДОЊЕ ГРБИЦЕ - ОМЛАДИНСК И ДОМ									

137	МЗ СЕЛИШТЕ - БИВША ПРОДАВНИЦА У СКЛОПУ ДОМА									
138	МЗ МАСЛОШЕВО - МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА									
139	МЗ ВЛАКЧА - ДОМ КУЛТУРЕ									
140	МЗ ДОБРАЧА - ОШ "21. ОКТОБАР"									
141	МЗ КАМЕНИЦА - МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА									
142	МЗ УГЉАРЕВАЦ - СЕОСКИ ДОМ									
143	МЗ РАМАЋА - СЕОСКИ ДОМ									
144	МЗ МАЛА ВРБИЦА - ДОМ КУЛТУРЕ									

145	МЗ ВЕЛИКИ ШЕЊ - ОШ "ПРОТА СТЕВАН ПОПОВИЋ"									
146	МЗ ГОРЊЕ ЈАРУШИЦЕ - ДОМ КУЛТУРЕ									
147	МЗ ЦЕРОВАЦ - ДОМ КУЛТУРЕ									
148	МЗ ПАЈАЗИТОВО - ДОМ КУЛТУРЕ									
149	МЗ ЛУЖНИЦЕ - ОШ "СРЕТЕН МЛАДЕНОВИ Ћ"									
150	МЗ ДРАГОБРАЋА - ДОМ КУЛТУРЕ									
151	МЗ ДРАГОБРАЋА - ДОМ КУЛТУРЕ									
152	МЗ ДРАГОБРАЋА - ДОМ КУЛТУРЕ									

153	МЗ ДРЕНОВАЦ - ОШ "МИЛОЈЕ СИМОВИЋ"									
154	МЗ ДРАЧА - ДОМ КУЛТУРЕ									
155	МЗ ПИВАРА - ДОМ ЗДРАВЉА - ОГРНАК БРЕСНИЦА	Без препрека	Без информација - непопуњен део у упитнику	Не постоји	Приступачан (постоји рампа)	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
156	МЗ НАРОДНИ ХЕРОЈ ФИЛИП КЉАЈИЋ - ОШ "ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЦИЋ"	Без препрека (рампе)	Са препрекама (ивичњаци)	Не постоји	Неприступачан, постоји рампа али и степеник од 10цм	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
157	МЗ БРЕСНИЦА III - "РАКИНА КАФАНА"	Са препрекама	Нема обележен пешачки прелаз	Не постоји	Неприступачан, 4 степеника од 20цм	Неприступачна (са прагом од 2цм)	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
158	МЗ БРЕСНИЦА III - МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА	Са препрекама (степеници, ивичњаци)	Нема обележен пешачки прелаз	Не постоји	Неприступачан, 2 степеника од 22цм	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
159	МЗ АЕРОДРОМ - ОШ "МИРКО ЈОВАНОВИЋ"	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Постоји и приступачно је	Приступачан (постоји рампа)	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји	гласање се одвија у приземљу	Уредити посебну комуникацију



160	МЗ УГЉЕШНИЦА - ОШ "МИРКО ЈОВАНОВИЋ"	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Постоји и приступачно је	Приступачан (постоји рампа)	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји	гласање се одвија у приземљу	Уредити посебну комуникацију
161	МЗ ПАЛИЛУЛА - ОШ "З. КРАГУЈЕВАЧКИ БАТАЉОН"	Са препрекама (стрми успони, степеници, ивичњаци)	Са препрекама (ивичњаци)	Не постоји	Неприступачан, стрма раван	Приступачна	Неприступачно, није у једном нивоу	Не постоји		
162	МЗ ВИНОГРАДИ - ОШ "СВЕТИ САВА"	Без препрека	Нема обележен пешачки прелаз	Не постоји	Неприступачан, 6 степеника од 17 цм	Неприступачан (са лајсном висине 3 цм)	Неприступачно, није у једном нивоу	Не постоји		
163	МЗ ШУМАРИЦЕ - МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА									
164	МЗ ЕРДОГЛИЈА - МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА	Са препрекама (стрми успони, степеници, ивичњаци)	Нема обележен пешачки прелаз	Не постоји	Неприступачан, 10 степеника од 30цм	Неприступачан (са тешким механизмом)	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
165	МЗ МАРШИЋ - ОШ "19. ОКТОБАР"	Без препрека (рампе)	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Не постоји	Неприступачан, 3 степеника од 17 цм	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
166	МЗ СТАРА РАДНИЧКА КОЛОНИЈА - ОШ "СТАНИСЛАВ СРЕМЧЕВИЋ"	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Не постоји	Неприступачан, 13 степеника од 15 цм	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји	Школа има приступачан споредни улаз који би се могао користити уколико би	

									БМ била у примземљу . Сада се налазе на спрату и користи се главни улаз који је неприступачан.	
167	МЗ АЦИНЕ ЛИВАДЕ - ОШ "НАТАЛИЈА НАНА НЕДЕЉКОВИ Ћ"									
168	МЗ ПРЕКОПЕЧА - ДОМ КУЛТУРЕ									



## ГРАД СОМБОР



## САЖЕТАК АНАЛИЗЕ

Центар за самостални живот особа са инвалидитетом Србије је током децембра 2017, јануара и фебруара 2018 године обишао објекте који су били одређени за бирачка места током председничких избора 2017. године у Граду Сомбору. Тим Центра је обишао **51 бирачко место (од укупно 76)**, односно око 70% укупног броја бирачких места.

### Пристапачност бирачког места

Анализа пристапачности улаза у бирачка места је показала да претежно нису поштовани стандарди пристапачности и да је чак **88% бирачких места из узорка непристапачно** особама које користе инвалидска колица или се отежано крећу. **Препреке које су најчешће на улазу су високе степенице и прагови.** Малобројна пристапачна бирачка места се налазе у домовима за старе и домовима културе, док су месне заједнице и школе претежно непристапачне.


### Пешачки прелази у близини бирачких места

Пешачки прелази у близини бирачких места у већини случајева су **пристапачни (76%)**, по правилу са спуштеним ивичњацима. Треба обратити пажњу на податак да 14% бирачких места уопште нема обележен пешачки прелаз у близини, што је проблем како за особе са инвалидитетом, тако и за све остале бираче.

### Прилази до бирачких места и паркинг места за ОСИ


Прилази до бирачких места су углавном **пристапачни (82%)**, иако не у потпуности. Препреке које су посматрачи забележили су високи ивичњаци, степеници, стрми успони и неравне површине.

4. Улаз у објект




■ Пристапачно ■ Непристапачно □ Без информација

2. Пешачки прелаз у близини



■ Пристапачно ■ Непристапачно □ Без информација

Подаци о паркинг местима за особе са инвалидитетом у близини бирачких места су изразито неповољни. У чак **92% случајева она не постоје или су непрописно обележена**. Због тога је, где год у близини бирачких места постоје општа паркиралишта, потребно обележити најмање једно паркинг место за особе са инвалидитетом, у складу са прописаним стандардима.




Врата на улазима до бирачког места и кретање унутар објекта

Врата на улазима у објекте су **приступачна у 61% случајева**. Најчешћу препреку код неприступачних врата представљају прагови и степенице. **Кретање унутар објекта** је задовољавајуће - у једном нивоу или са одговарајућим могућностима за премошћавање препрека у **96% случајева**.



## Комуникација и информације

### 7. Посебне информације и комуникације са бирачима



Најлошија је ситуација када говоримо о комуникацијској и информационој приступачности за слепе, слабовиде, глуве и наглуве особе, јер су **сва бирачка места неприступачна за ову популацију**. Међутим, у случају одржавања избора, **комуникација се мањим интервенцијама може значајно побољшати**, поготово када је реч о обележавању простора и информација за глуве и наглуве особе током изборног дана.

### Закључак и добри примери

Бирачка места из узорка су високо неприступачна због немогућности улаза у објекат, па је у већини бирачких места пре свега потребно интервенисати на овом пољу.

Најприступачнија бирачка места су у **Дому за старе (БМ 30), Дому пензионера (БМ 23 и 25) и Основној школи „Мирослав Антић“ (БМ 76)**. Оба бирачка места уз минималне интервенције могу у потпуности постати приступачна. Ова бирачка места би уједно могла бити и добри примери за одабир других објеката. Као пример бирачких места које треба избегавати може се навести пример Основне школе „Свети Сава“ (БМ 12).

Време које је на располагању до одржавања наредних избора треба искористити за постављање рампи и платформи на улазу у она бирачка места за која не постоје приступачне алтернативе. Бирачка места са великим бројем степеника на улазу, стрмим успонима на прилазу и сл. треба заменити другим приступачним објектима.

**ДЕТАЉНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРИСТУПАЧНОСТИ БИРАЧКИХ МЕСТА  
У ГРАДУ СОМБОРУ**

ЛЕГЕНДА	
Без препрека	
Са препрекама	
Без обиласка БМ	
Могуће брзе и једноставне интервенције	

Р.бр. БМ	Назив бирачког места	Прилаз до објекта	Пешачки прелаз у близини	Паркинг место за оси	Улаз у објекат	Врата на улазу	Кретање унутар објекта	Посебне информације и комуникације са бирачима	Напомене	Препоруке
1	ОШ "НИКОЛА ВУКИЧЕВИЋ" - УЧИОНИЦА БРОЈ 7									
2	МЗ "ЦРВЕНКА"									
3	ДОМ "МИЛЧИЋ"									

4	МЗ "ЦРВЕНКА"									
5	МЗ "ЦРВЕНКА"									
6	ПАВЛОВИЋ САЛАШ									
7	УГОСТИТЕЉСК А РАДЊА "ЗАВИЧАЈ"									
8	СОШ "ВУК КАРАЏИЋ"									
9	ДОМ, Билић бб									
10	ОСНОВНА ШКОЛА, Ранчево бб									
11	ЗГРАДА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ									



12	СШ "СВЕТИ САВА" - БИВША ЗГРАДА РАДНИЧКОГ УНИВЕРЗИТЕТА	Са препрекама (ивичњаца)	Са препрекама (ивичњаца)	Не постоји	Неприступачан, 15 степеника од 15-20цм	Неприступачна, са прагом од 10 цм	Приступачно, није у једном нивоу али постоји вертикална комуникација	Не постоји		
13	ВЕЛИКА ЗГРАДА МЗ МЛАКЕ	Без препрека	Без препрека	Не постоји	Неприступачан, 2 степеника од 15цм	Неприступачна, са прагом	Приступачно, није у једном нивоу али постоји вертикална комуникација	Не постоји		Могуће превазићи прагове и поставити монтажне рампе
14	КАФАНА "СТОПЕР"	Са препрекама	Без препрека (спуштени ивичњаца), али није приступачан за слепе и слабовиде	Не постоји	Неприступачан, 2 степеника од 20цм	Неприступачна, са прагом	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		Могуће превазићи прагове и поставити монтажне рампе
15	ДОМ МЗ "МЛАКЕ" - МАЛА САЛА	Без препрека	Без препрека	Не постоји	Неприступачан, 2 степеника од 15цм	Неприступачна, са прагом	Приступачно, није у једном нивоу али постоји вертикална комуникација	Не постоји		Могуће превазићи прагове и поставити монтажне рампе
16	ДОМ "ЛЕНИЈА"									

17	ДОМ МЗ "МЛАКЕ" - ВЕЛИКА САЛА - ДЕСНО									
18	МЗ "СЕЛЕНЧА" - ВЕЛИКА САЛА	Без препрека (спуштен и ивичњац и)	Без препрека (спуштени ивичњац и)	Постоји и приступа чно је	Неприступач ан, има рампу, али и праг од 5цм	Приступач на	Приступачно , све је у једном нивоу	Не постоји		
19	МЗ "СЕЛЕНЧА" - МАЛА САЛА	Без препрека (спуштен и ивичњац и и рампе)	Без препрека (спуштени ивичњац и)	Не постоји	Неприступач ан, 4 степеника од 30цм	Неприступ ачна, са прагом од 5 цм	Приступачно , све је у једном нивоу	Не постоји		
20	ВРТИЋ "ЈАБУЧИЦА"	Без препрека (спуштен и ивичњац и)	Без препрека (спуштени ивичњац и)	Не постоји	Неприступач ан, 2 степеника од 20цм	Приступач на	Приступачно , све је у једном нивоу	Не постоји		
21	ОСНОВНА ШКОЛА "АВРАМ МРАЗОВИЋ" (угашено истурено одељење ОШ)	Са препрека ма (изломљ ена прилазна стаза)	Нема обележен пешачки прелаз	Не постоји	Неприступач ан, 2 степеника од 18цм	Неприступ ачна, са прагом од 10 цм	Приступачно , све је у једном нивоу	Не постоји		
22	ДОМ, Чичови бб	Без препрека (спуштен и ивичњац и)	Нема обележен пешачки прелаз	Не постоји	Неприступач ан, 2 степеника од 18цм	Приступач на	Приступачно , све је у једном нивоу	Не постоји		

23	ДОМ ПЕНЗИОНЕРА - САЛА БРОЈ 1	Без препрека (привремене рампе)	Без препрека (спуштени ивичњаџи)	Не постоји	Приступачан (у равни са тротоаром, постоји рампа)	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		Могуће обележити паркинг место и уредити посебну комуникацију
24	СОМБОРСКО ХУМАНО ДРУШТВО "БРАТСТВО"	Без препрека (спуштени ивичњаџи)	Без препрека (спуштени ивичњаџи)	Не постоји	Неприступачан, 4 степеника	Неприступачна, са степеницама	Неприступачно, није у једном нивоу	Не постоји		
25	ДОМ ПЕНЗИОНЕРА - САЛА БРОЈ 2	Без препрека (привремене рампе)	Без препрека (спуштени ивичњаџи)	Не постоји	Приступачан (у равни са тротоаром, постоји рампа)	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		Могуће обележити паркинг место и уредити посебну комуникацију
26	ДЕЧИЈИ ВРТИЋ "ВЕРА ГУЦУЊА"	Са препрекама (ивичњаџи)	Без препрека (спуштени ивичњаџи)	Не постоји	Неприступачан, постоји рампа, али и 10 степеника од 25цм	Неприступачна, са прагом од 5 цм и тешким механизмом	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
27	ОШ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" - УЧИОНИЦА БРОЈ 1	Без препрека (спуштени ивичњаџи)	Без препрека (спуштени ивичњаџи)	Постоји и приступачно је	Неприступачан, 8 степеника од 30цм	Неприступачна, са степеницама од 30цм	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		

28	ОШ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" - УЧИОНИЦА БРОЈ 2	Без препрека (спуштен и ивичњац и)	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Постоји и приступа чно је	Неприступачан, 8 степеник од 30цм	Неприступачна, са степеница ма од 30цм	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
29	ДОМ МЗ "СТАРА СЕЛЕНЧА"	Без препрека (спуштен и ивичњац и)	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Не постоји	Неприступачан, 1 степеник од 20цм	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
30	ДОМ ЗА СТАРЕ	Без препрека (привремене рампе)	Без информација - непопуњен део у упитнику	Не постоји	Приступачан (у равни са тротоаром, постоји рампа)	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		Могуће обележити паркинг место и уредити посебну комуникацију
31	ДОМ МЗ "СТАРА СЕЛЕНЧА" - КАНЦЕЛАРИЈА МЗ	Без препрека (спуштен и ивичњац и)	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Не постоји	Неприступачан, 1 степеник од 20цм	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
32	ОШ "БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО"	Без препрека (спуштен и ивичњац и)	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Не постоји	Неприступачан, 2 степеника од 18цм	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
33	БИФЕ "КОД МИРЕ"	Без препрека (спуштен и ивичњац и)	Без препрека (спуштени ивичњаци)	Постоји и приступа чно је	Неприступачан, 3 степеника од 20цм	Неприступачна, са степеница ма	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		

34	ПОЉОПРИВРЕ ДНО- ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА									
35	ДОМ КУЛТУРЕ У САЛАШИМА НЕНАДИЋ									
36	ПК "СОМБОР" - БИВША КАСАРНА									
37	ДОМ КУЛТУРЕ У САЛАШИМА КОЗАРА									
38	МЗ "ГОРЊА ВАРОШ" - МАЛА САЛА									
39	СРЕДЊА ЕКОНОМСКА ШКОЛА									
40	ПУ "ВЕРА ГУЏУЊА" (ЛОГОР)									
41	ЈКП "ЧИСТОЋА" - БИВША СИНАГОГА									

42	ОШ "ИВО ЛОЛА РИБАР"									
43	ДЕЧИЈА УСТАНОВА "ВЕРА ГУЦУЊА" (КОД ВЕЛИКОГ КАТОЛИЧКОГ ГРОБЉА)									
44	ОШ "ИВО ЛОЛА РИБАР"									
45	ОШ "ИВО ЛОЛА РИБАР"									
46	МЗ "АЛЕКСА ШАНТИЋ"	Са препрекама (ивичњаџи)	Са препрекама (ивичњаџи)	Не постоји	Неприступачан, 2 степеника	Неприступачна, са степеницама и прагом	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
47	КАФАНА "ОСЛОБОЂЕЊЕ"	Без препрека (спуштени ивичњаџи)	Нема обележен пешачки прелаз	Не постоји	Приступачан (у равни са тротоаром)	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји	Постоји паркинг али није обележен	Могуће обележити паркинг место и пешачки прелаз, уредити посебну комуникацију

48	МК "БАЧКИ БРЕГ" - МАЛА САЛА	Без препрека	Нема обележен пешачки прелаз	Не постоји	Неприступачан, 5 степеника од 17цм	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји	Избори се одржавају у малој сали којој се не може обезбедити и приступачност.	БМ преместити у велику салу којој се може приступити из дворишта (улаз у једном нивоу, осим малог прага који је могуће лако премостити)
49	ВЕЛИКА ШКОЛА	Без препрека	Без препрека	Не постоји	Неприступачан, 4 степеника од 15цм	Неприступачна, са прагом од 7 цм	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји	БМ се налазе у старој згради школе и претежно су неприступачна.	У истом дворишту постоји и нова зграда школе, са учионицама у приземљу, рампама на улазу. Потребно је преместити БМ у ову проступачнију зграду.
50	ВЕЛИКА ШКОЛА	Без препрека	Без препрека	Не постоји	Неприступачан, 4 степеника од 15цм	Неприступачна, са прагом од 7 цм	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји	исто	исто
51	ВЕЛИКА ШКОЛА	Без препрека	Без препрека	Не постоји	Неприступачан, 4 степеника од 15цм	Неприступачна, са прагом од 7 цм	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји	исто	исто

52	МК "БЕЗДАН"	Без препрека	Без препрека	Не постоји	Неприступачан, праг од 7цм	Неприступачна, са прагом од 7 цм	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји	Постоји паркинги али није обележен	Превазићи прагове и обележити паркинг.
53	ДОМ КУЛТУРЕ	Без препрека	Без препрека	Не постоји	Неприступачан, 1 степеник	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		Превазићи прагове и обележити паркинг.
54	ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА	Без препрека	Са препрекама	Не постоји	Неприступачан, 3 степеника од 15цм	Неприступачна, на степеништу	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
55	ЗГРАДА ДВД	Без препрека	Без препрека	Не постоји	Неприступачан, није у равни са тротоаром	Неприступачна, са прагом	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
56	ДОМ ОМЛАДИНЕ	Са препрекама (стрми успони)	Нема обележен пешачки прелаз	Не постоји	Неприступачан, 1 степеник од 20цм	Неприступачна, са степеником	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји	Постоји паркинги али није обележен	
57	ЗГРАДА ДВД	Без препрека	Нема обележен пешачки прелаз	Не постоји	Неприступачан, 1 степеник од 20цм	Неприступачна, са степеником	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји	Постоји паркинги али није обележен	
58	МК "ДОРОСЛОВО"	Са препрекама	Нема обележен пешачки прелаз	Не постоји	Неприступачан, 1 степеник од 20цм	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
59	ЗГРАДА 33 КЉАЈИЋЕВО - БИБЛИОТЕКА	Без препрека	Без препрека	Не постоји	Неприступачан, 1 степеник од 15цм	Неприступачна, са прагом од 5 цм	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		



60	ОШ "НИКОЛА ТЕСЛА"	Без препрека	Без препрека	Не постоји	Неприступачан, 4 степеника	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
61	ДОМ КУЛТУРЕ - УЛАЗ ИЗ УЛИЦЕ КРАЉА ПЕТРА I	Без препрека	Без препрека	Не постоји	Неприступачан, 1 степеник од 20цм	Неприступачна, са степеником	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
62	ДОМ КУЛТУРЕ	Без препрека	Без препрека	Не постоји	Неприступачан, 3 степеника од 50 цм	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји	Постоји паркинг али није обележен	
63	ДОМ КУЛТУРЕ - МАЛА САЛА	Без препрека	Без препрека	Не постоји	Неприступачан, 10 степеника	Неприступачна, са прагом од 12 цм	Неприступачно, није у једном нивоу	Не постоји	БМ није могуће адаптирати. Могуће је измештање у оближњу основну школу	
64	ДОМ КУЛТУРЕ - МАЛА САЛА	Са препрекама	Без препрека	Не постоји	Неприступачан, 1 степеник од 20цм	Неприступачна, са прагом од 5 цм	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
65	ДОМ КУЛТУРЕ - ХАЛА	Са препрекама	Без препрека	Не постоји	Неприступачан, 1 степеник од 20цм	Неприступачна, са прагом од 5 цм	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		

66	МЗ "СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ"	Без препрека	Без препрека	Не постоји	Неприступачан, 6 степеника	Неприступачна, са прагом од 15 цм	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји	БМ није могуће адаптирати. Могуће је измештање у дом културе преко пута.
67	ОШ "БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО"	Без препрека	Без информација - непопуњен део у упитнику	Не постоји	Неприступачан, 3 степеника	Неприступачна, са прагом од 5 цм	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји	Постоји паркинг али није обележен
68	ДОМ КУЛТУРЕ	Без препрека	Без препрека	Не постоји	Неприступачан, 3 степеника	Неприступачна, са прагом од 5 цм	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји	
69	ЗГРАДА МКУД "АДИ ЕНДРЕ"	Без препрека	Без препрека	Не постоји	Неприступачан, 2 степеника од 30цм	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји	
70	ОШ "ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ" - ПРОСТОР У ВЕЛИКОМ УЛАЗУ - ХОЛ	Без препрека	Без препрека	Не постоји	Неприступачан, 4 степеника	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји	Могуће отварање улаза уз дворишне стране где се налазе два степеника и могуће је монтирати рампу

71	ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" - УЛАЗ ИЗ УЛИЦЕ КАРАЂОРЂЕВ ПЛАЦ - ЛЕВО	Без препрека	Без препрека	Не постоји	Неприступачан, 3 степеника	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји	Улаз са дворишне стране би омогућио лакшу изградњу рампе	
72	ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" - УЛАЗ ЛЕВО	Без препрека	Без препрека	Не постоји	Неприступачан, 3 степеника	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји	исто	
73	МК "ТЕЛЕЧКА"	Без препрека	Без препрека	Не постоји	Неприступачан, 1 степеник од 20цм	Неприступачна, са прагом од 5 цм	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		
74	МЗ "ЧОНОПЉА"	Без препрека	Без препрека	Не постоји	Неприступачан, 1 степеник	Неприступачна, са прагом од 4 цм	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји	Улаз са дворишне стране би омогућио лакшу изградњу рампе	
75	ДОМ КУЛТУРЕ	Без препрека	Без препрека	Не постоји	Приступачан (у равни са тротоаром)	Неприступачна, са прагом од 5 цм	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји		Обележити паркинг, премостити праг и уредити посебну комуникацију
76	ОШ "МИРОСЛАВ АНТИЋ"	Без препрека	Без препрека	Не постоји	Приступачан (постоји рампа)	Приступачна	Приступачно, све је у једном нивоу	Не постоји	Улаз са дворишне стране има рампу, користити тај улаз	Паркинг, и уредити посебну комуникацију и користити дворишни улаз

## ОПШТИ ЗАКЉУЧАК

Анализа приступачности бирачких места у три града Србије, Београду (три општине), Крагујевцу и Сомбору, показала је да је велики број њих неприступачан за особе са инвалидитетом.

У просеку, у сва три града улази у објекте у којима се налазе бирачка места, неприступачни су у 65,2% случајева, а прилази до објеката у којима су бирачка места неприступачни су у 32,2 % случајева. Ова ситуација још је неповољнија ако се има у виду да се велики број ових бирачких места налази у јавним објектима, школама, вртићима и сл. Охрабрује то што се у неким случајевима ови објекти могу учинити приступачним на врло једноставне и финансијски не посебно захтевне начине, што треба искористити у процесу заговарања.

Стога би требало да организације особа са инвалидитетом поведу кампању о приступачности, како би се до следећег изборног циклуса ова ситуација поправила, а што је још важније да би се објекти од јавног значаја учинили што приступачнијим.